



DICHIARAZIONE di CONFORMITA'



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) – Italia

Dichiara che gli Insiemi:

EWLD110J → EWLD265J
EWLS110J → EWLS270J
EWLH80J → EWLH190J

(per il numero di serie e l'anno di produzione fare riferimento alla targa dati presente sull' unità)

sono conformi alle seguenti Direttive:

DIRETTIVA 2014/35/UE (LVD)
DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)
DIRETTIVA 2006/42/CE (MD)
DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

e alle seguenti Norme armonizzate (utilizzate in parte o totalmente come descritto nel file Tecnico di Costruzione):

EN 60204-1: Sicurezza del macchinario

EN 61000-6-2: Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Parte 6-2: Norme generiche – Immunità per gli ambienti industriali

EN 61000-6-3: Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Part 6-3: Norme generiche – Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell' industria leggera

EN 378-1- EN 378-2- EN 378-4: Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti per la sicurezza e l'ambiente

EN 13136: Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni-Metodi di calcolo

Per la Direttiva 2014/30/UE, il File Tecnico di costruzione è il: TCF017

Per la Direttiva 2014/68/UE il certificato Modulo B TIS-PED-MI-18-11-318110-13658 Rev.1 è stato eseguito dall'Organismo Notificato 0948 TUV Italia S.r.l. – Via Carducci, 125 – Edificio 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia

File Tecnico di Costruzione: 5042-PED Rev.A

Procedura di valutazione della conformità seguita per la Direttiva: Modulo B+D - categoria III

Descrizione delle attrezzature a pressione montate sull' Insieme, in accordo con la Direttiva PED:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Evaporatore | B+D categoria III |
| Valvola di Sicurezza | B+D categoria IV |
| Desurriscaldatore (optional) | B+D categoria III |
| Ricevitore Liquido (optional) | B+D categoria III |

La dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti che vengono aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.

Il firmatario della presente dichiarazione è stato autorizzato a costituire il fascicolo tecnico, a redigere la dichiarazione, a legare e ad assumere impegni per conto del fabbricante.

In accordo alla Direttiva 2006/42/CE ALLEGATO II B, gli Insiemi sono definiti "quasi-macchine".

Non è consentito mettere in servizio i suddetti prodotti, finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non soddisfi le norme di legge.

Ariccia, 04 Agosto 2020

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.
VP Engineering, Manufacturing R&D
Luca Paoletta



DECLARATION of CONFORMITY



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) – Italia

Declares that the assemblies:

EWLD110J → EWLD265J
EWLS110J → EWLS270J
EWLH80J → EWLH190J

(for manufacturing number and manufacturing year refer to unit nameplate)

comply with the following Directives:

DIRECTIVE 2014/35/EU (LVD)
DIRECTIVE 2014/30/EU (EMC)
DIRECTIVE 2006/42/EC (MD)
DIRECTIVE 2014/68/EU (PED)

and to the following harmonized standards (used in part or whole as described in the technical construction file)

EN 60204-1: Safety of machinery

EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

EN 378-1- EN 378-2- EN 378-4: Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements.

EN 13136: Pressure relief devices and their associated piping-Methods for calculation.

For 2014/30/EU Directive the Technical Construction File is: TCF017

According to Directive 2014/68/EU Module B Certificate TIS-PED-MI-18-11-318110-13658 Rev.1, was issued by Notified Body 0948 TUV Italia S.r.l. – Via Carducci, 125 – Edificio 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy

Technical Construction File: 5042-PED Rev.A

Conformity assessment procedure followed for Directive: Module B+D - category III

Assembly description of the pressure equipment, according to PED Directive:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Evaporator | B+D category III |
| Safety Valve | B+D category IV |
| Desuperheater (optional) | B+D category III |
| Liquid Receiver (optional) | B+D category III |

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

The signatory of this declaration was authorised to compile the technical file, draw up the declaration, to bind and to enter into commitments on behalf of the manufacturer.

According to 2006/42/EC Directive ANNEX II B, the assemblies are defined “partly completed machinery”. It is prohibited put into service these products until the final machinery into which it is to be built does not meet the legal standards.

Ariccia August 04, 2020

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.
VP Engineering, Manufacturing R&D
Luca Paoletta