



Javnost

REV	03
Datum	10/2024
Nadomješta	D-EOMZC00204-18_02HR

PRIRUČNIK UPRAVLJAČKE PLOČE

EWYD/EWYS-4Z - Višenamjenske jedinice

D-EOMZC00204-18_03HR

SADRŽAJ

1 SIGURNOSNA PITANJA	4
1.1 Općenito	4
1.2 Sprečavanje strujnog udara	4
1.3 Sigurnosni uređaji	4
2 OPĆI OPIS	5
2.1 Osnovne informacije	5
2.2 Korištene kratice	5
2.3 Ograničenja rada kontrolera	5
2.4 Arhitektura kontrolera	5
2.5 Komunikacijski moduli	6
3 UPORABA KONTROLERA	7
3.1 Opća preporuka	7
3.2 Navigacija	7
3.3 Lozinke	8
3.4 Uređivanje	8
3.5 Osnovna dijagnostika upravljačkog sustava (Basic Control System Diagnostic)	8
3.6 Održavanje kontrolera	9
3.7 Opcionalno daljinsko korisničko sučelje	9
3.8 građeno web sučelje	10
4 RAD S OVOM JEDINICOM	12
4.1 Postavljanje jedinice	12
4.1.1 Control Source	12
4.1.2 Način rada	12
4.1.3 Postavke temperature	13
4.1.4 Termostatska kontrola	13
4.1.5 Pumpe	15
4.1.6 Postavke alarma	15
4.2 Power Conservation (Smanjenje potrošnje energije)	16
4.2.1 Demand Limit (Ograničenje potražnje)	16
4.2.2 Current Limit (Ograničenje struje (izborne))	16
4.2.3 Setpoint Reset	17
4.2.3.1 Ponovno postavljanje zadane točke OAT resetiranjem	17
4.2.3.2 Setpoint Reset by Return (Resetiranje zadane vrijednosti povratkom)	17
4.2.4 Date/Time (Datum/vrijeme)	17
4.2.4.1 Postavke datuma, vremena i UTC-a	17
4.2.4.2 Tih zakazivanje načina rada	17
4.2.5 Scheduler (Planer)	18
4.3 Pokretanje jedinice/kruga	18
4.3.1 Pripremite uređaj za pokretanje	18
4.3.1.1 Omogućavanje jedinice	18
4.3.2 Unit Status (Status jedinice)	19
4.3.3 Omogućavanje krugova	19
4.3.4 Status kruga	20
4.3.5 Prevencija krugova	20
4.3.5.1 Ograničenje visoke temperature vode	20
4.3.6 Nizak tlak isparavanja	21
4.3.7 Isoki tlak kondenzacije	21
4.3.8 Visoka Vfd struja	21
4.3.9 Visoka temperatura pražnjenja	21
5 ALARMI I RJEŠAVANJE PROBLEMA	23
5.1 Unit Alerts	23
5.1.1 Bad Current Limit Input (Loš ulaz ograničenja struje)	23
5.1.2 Bad Demand Limit Input (Ulaz ograničenja loše potražnje)	23
5.1.3 Bad Leaving Water Temperature Reset Input (Ulaz za resetiranje temperature vode pri lošem izlasku)	23
5.1.4 Condenser Pump #1 Failure (Kvar pumpe br. 1 kondenzatora)	24
5.1.5 Condenser Pump #2 Failure (Kvar pumpe br. 2 kondenzatora)	24
5.1.6 Energy Meter Communication Fail (Komunikacija s mjeračem energije nije uspjela)	24
5.1.7 Evaporator Pump #1 Failure (Kvar pumpe isparivača #1)	25
5.1.8 Evaporator Pump #2 Failure (Kvar pumpe isparivača #2)	25
5.1.9 External Event (Vanjski događaj)	26
5.1.10 Fan Alarm Module Communication Fail (Komunikacija modula alarma ventilatora nije uspjela)	26
5.1.11 Heat Recovery Entering Water Temperature sensor fault (Povrat topline koji ulazi u kvar senzora temperature vode) ..	26
5.1.12 Heat Recovery Leaving Water Temperature sensor fault (Povrat topline Ostavljanje kvara senzora temperature vode) ..	27
5.1.13 Heat Recovery Water Temperatures inverted (Temperature vode za povrat topline obrnute)	27
5.1.14 Rapid Recovery Module Communication Fail (Komunikacija modula za brzi oporavak nije uspjela)	27
5.1.15 Switch Box Temperature sensor fault (Kvar senzora temperature razvodne kutije)	28
5.2 Alarmi za ispumpavanje jedinice	28
5.2.1 Condenser Entering Water Temperature (EWT) sensor fault (Kvar senzora ulazne temperature vode (EWT) kondenzatora)	28
5.2.2 Condenser Leaving Water Temperature (LWT) sensor fault	28

5.2.3	Evaporator Entering Water Temperature (EWT) sensor fault (Kvar senzora ulazne temperature vode (EWT) isparivača)	29
5.2.4	Evaporator Water Temperatures inverted (Invertirane temperature vode u isparivaču).....	29
5.2.5	Outside Air Temperature (OAT) Lockout (Zaključavanje vanjske temperature zraka (OAT))	29
5.2.6	Outside Air Temperature sensor fault alarm(Alarm kvara senzora vanjske temperature zraka).....	29
5.3	Alarms for fast stopping of units.....	30
5.3.1	Condenser Water Freeze alarm (Alarm za zamrzavanje vode u kondenzatoru)	30
5.3.2	Condenser Water Flow Loss alarm (Alarm gubitka protoka vode u kondenzatoru).....	30
5.3.3	Emergency Stop (Zaustavljanje u nuždi).....	31
5.3.4	Evaporator Flow Loss alarm (Alarm gubitka protoka isparivača).....	31
5.3.5	Evaporator Leaving Water Temperature (LWT) sensor fault (Kvar senzora izlazne temperature vode (LWT) isparivača)	31
5.3.6	Evaporator Water Freeze alarm (Alarm smrzavanja vode u isparivaču)	32
5.3.7	External alarm (Vanjski alarm).....	32
5.3.8	Gas Leakage Alarm (Alarm curenja plina)	32
5.3.9	Heat Recovery Water Freeze Protect alarm (Alarm za zamrzavanje vode za povrat topline Zaštite alarm)	33
5.3.10	OptionCtrlCommFail	33
5.3.11	Power Fault (Kvar na napajanju).....	33
5.3.12	PVM alarm	34
5.4	Circuit Alerts (Upozorenja o krugu).....	34
5.4.1	Economizer Pressure Sensor fault (Kvar senzora tlaka ekonomizatora)	34
5.4.2	Economizer Temperature Sensor fault (Kvar senzora temperature ekonomizatora).....	35
5.4.3	Failed Pumpdown (Neuspjelo ispumpavanje)	35
5.4.4	Fan Fault (Kvar ventilatora)	35
5.4.5	Gas Leakage Sensor fault (Kvar senzora za curenje plina).....	36
5.4.6	CxCmp1 MaintCode01	36
5.4.7	CxCmp1 MaintCode02	36
5.4.8	Power Loss (Gubitak snage).....	37
5.5	Alarms for stopping the loop.....	37
5.5.1	Discharge Temperature Sensor fault (Kvar senzora temperature pražnjenja)	37
5.5.2	Gas Leakage fault (Kvar na curenju plina)	37
5.5.3	High Compressor Vfd Temperature fault (Kvar Vfd temperature visokog kompresora).....	38
5.5.4	Liquid Temperature Sensor fault (Kvar senzora tekuće temperature).....	38
5.5.5	Low Compressor Vfd Temperature fault (Kvar na niskoj temperaturi kompresora Vfd).....	38
5.5.6	Kvar niske razine ulja	39
5.5.7	Low Discharge Superheat fault (Greška pregrijavanja niskog pražnjenja)	39
5.5.8	Oil Pressure Sensor fault (Greška senzora tlaka ulja).....	39
5.5.9	Suction Temperature Sensor fault (Kvar senzora temperature usisa)	40
5.6	Alarms for stopping the loop.....	40
5.6.1	Compressor Extension Communication Error (Pogreška u komunikaciji proširenja kompresora)	40
5.6.2	EXV Driver Extension Communication Error (Pogreška komunikacije proširenja pogonskog sklopa EXV-a).....	41
5.6.3	Compressor VFD Fault (Greška VFD kompresora)	41
5.6.4	Compressor VFD OverTemp (Kompresor VFD OverTemp)	41
5.6.5	Condensing Pressure sensor fault (Kvar senzora kondenzacijskog tlaka)	41
5.6.6	Economizer EXV Driver Error (Pogreška upravljačkog programa Economizer EXV)	42
5.6.7	Economizer EXV Motor Not Connected (Economizer EXV motor nije spojen)	42
5.6.8	Evaporating Pressure sensor fault (Kvar senzora tlaka isparavanja)	42
5.6.9	EXV Driver Error	43
5.6.10	EXV Motor Not Connected (TZ B, MP) (EXV motor nije spojen)	43
5.6.11	Fail Start Low Pressure (Neuspjeli početak niskog tlaka)	43
5.6.12	Fan VFD Over Current (Ventilator VFD iznad struje)	44
5.6.13	High Discharge Temperature Alarm (Alarm visoke temperature pražnjenja)	44
5.6.14	High Motor Current Alarm (Alarm visoke struje motora)	45
5.6.15	High Motor Temperature Alarm (Alarm visoke temperature motora)	45
5.6.16	High Oil Pressure Differential Alarm (Alarm visokog tlaka ulja)	45
5.6.17	High Pressure alarm (Alarm visokog tlaka)	46
5.6.18	Low Pressure alarm (Alarm niskog tlaka)	46
5.6.19	Low Pressure Ratio Alarm (Alarm niskog omjera tlaka)	47
5.6.20	Maximum Number of Restart Alarm (Maksimalan broj alarma za ponovno pokretanje)	48
5.6.21	Mechanical High Pressure Alarm (Alarm mehanički visokog tlaka)	48
5.6.22	Mechanical Low Pressure Alarm (Mehanički alarm niskog tlaka)	48
5.6.23	No Pressure At Start Alarm (Nema pritiska pri pokretanju alarma)	49
5.6.24	No Pressure Change At Start Alarm (Alarm za nepostojanje promjene tlaka pri pokretanju)	49
5.6.25	Ovvoltage Alarm (Alarm prenapona)	50
5.6.26	Undervoltage Alarm (Alarm podnapona)	50
5.6.27	VFD Communication Failure (Kvar komunikacije VFD-a)	50
6	OPCIJE	52
6.1	Brojilo električne energije, uključujući ograničenje struje (izborni) (energy Meter including Current Limit)	52

1 SIGURNOSNA PITANJA

1.1 Općenito

Instalacija, pokretanje i servisiranje opreme može biti opasno ako se ne uzimaju u obzir određeni faktori specifični za instalaciju: radni tlakovi, prisutnost električnih komponenti i napona te mjesto ugradnje (povišena postolja i uzdignute strukture). Samo odgovarajuće kvalificirani inženjeri instalacija i visoko kvalificirani instalateri i tehničari, potpuno obučeni za proizvod, ovlašteni su instalirati i pokrenuti opremu na siguran način.

Tijekom svih servisiranja, sve upute i preporuke, koje se pojavljuju u uputama za ugradnju i servisiranje proizvoda, kao i na oznakama i naljepnicama pričvršćenim na opremu i komponente i prateće dijelove isporučene zasebno, moraju se pročitati, razumjeti i slijediti.

Primijenite sve standardne sigurnosne propise i prakse.

Nosite zaštitne naočale i rukavice.

Upotrijebite odgovarajuće alate za pomicanje teških predmeta. Pažljivo pomičite jedinice i lagano ih spustite.

1.2 Sprečavanje strujnog udara

Pristup električnim komponentama smije se dopustiti samo osoblju kvalificiranom u skladu s preporukama IEC-a (Međunarodna elektrotehnička komisija). Posebno se preporučuje da se svi izvori električne energije u postrojenju isključe prije početka bilo kakvih radova. Isključite glavno napajanje na glavnem osiguraču ili izolatoru.

VAŽNO: Ova oprema koristi i emitira elektromagnetske signale. Ispitivanja su pokazala da je oprema u skladu sa svim primjenjivim propisima u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti.



RIZIK OD STRUJNOG UDARA: Čak i kad je glavni osigurač ili izolator isključen, određeni krugovi još uvijek mogu biti pod naponom, budući da mogu biti spojeni na zasebni izvor napajanja.



RIZIK OD OPEKLINA: Električne struje uzrokuju zagrijavanje komponenti bilo privremeno ili trajno. S velikom pažnjom rukujte kabelom za napajanje, električnim kabelima i vodovima, poklopциma priključne kutije i okvirima motora.



U skladu s radnim uvjetima, ventilatori se mogu povremeno čistiti. Ventilator se može pokrenuti u bilo kojem trenutku, čak i ako je uređaj isključen.

1.3 Sigurnosni uređaji

Svaka jedinica opremljena je sigurnosnim uređajima tri različite vrste:

- Zaustavljanje u nuždi
- Zaštita od prekomernog struje/preopterećenja
- Zaštita od prekomjerne temperature
- Fazni preokret, ispod/prenaponski, zaštita od uzemljenja
- Fazni preokret, ispod/prenaponski, zaštita od uzemljenja
- Zaštita od smrzavanja
- Zaštita od visokog tlaka
- Zaštita od niskog tlaka
- Mehanički visokotlačni prekidač
- Sigurnosni ventil za rasterećenje
- Automatska dijagnostika kvara pretvarača



Zaustavljanje u nuždi uzrokuje zaustavljanje svih motora, ali ne isključuje napajanje uređaja. Nemojte servisirati ili raditi na uređaju bez isključivanja glavnog prekidača.



Ne radite na neispravnom ventilatoru prije isključivanja glavnog prekidača. Zaštita od prekomjerne temperature automatski se resetira, stoga se ventilator može automatski ponovno pokrenuti ako to dopuštaju temperaturni uvjeti.



Izravna intervencija na napajanje može uzrokovati strujni udar, opekline ili čak smrt. Ovu radnju smiju izvoditi samo obučene osobe.

2 OPĆI OPIS

2.1 Osnovne informacije

Microtech® III-IV sustav je za upravljanje jednokružnim ili dvokružnim rashladnim uređajima hlađenim zrakom/vodom. Microtech® III-IV kontrolira pokretanje kompresora potrebno za održavanje željene temperature izlazne vode izmjenjivača topline. U svakom načinu rada jedinice kontrolira rad kondenzatora kako bi se održao odgovarajući proces kondenzacije u svakom krugu.

Microtech® III-IV stalno nadzire sigurnosne uređaje kako bi osigurao njihov siguran rad. Microtech® također omogućuje pristup testnoj rutini koja pokriva sve ulaze i izlaze. Sve Microtech® III-IV komande mogu raditi u skladu s tri neovisna načina rada:

- Lokalni način rada: strojem se upravlja naredbama iz korisničkog sučelja.
- Daljinski način rada: strojem upravljuju daljinski kontakti (kontakti bez napona).
- Mrežni način rada: strojem se upravlja naredbama iz sustava BAS. U tom slučaju upotrebljava se podatkovni komunikacijski kabel za spajanje jedinice na BAS.

Kada sustav Microtech® III-IV radi autonomno (lokalni ili daljinski način rada), zadržava sve vlastite upravljačke mogućnosti, ali ne nudi nijednu od značajki mrežnog načina rada. U tom slučaju i dalje je dopušteno praćenje operativnih podataka jedinice.

2.2 Korištene kratice

U ovom priručniku krugovi hlađenja nazivaju se krug #1 i krug #2. Kompressor u krugu #1 ima oznaku Cmp1. Drugi u krugu #2 ima oznaku Cmp2. Koriste se sljedeće kratice:

A/C	Zračno hlađenje
CEWT	Temperatura ulazne vode kondenzatora
CLWT	Temperatura izlazne vode kondenzatora
CP	Tlak kondenzatora
CSRT	Temperatura kondenzacijskog zasićenog rashladnog sredstva
DSH	Pregrijavanje ispusta
DT	Temperatura ispusta
E/M	Modul mijerača energije
EEWT	Temperatura ulazne vode isparivača
ELWT	Temperatura izlazne vode isparivača
EP	Tlak isparivača
ESRT	Temperatura zasićenog rashladnog sredstva isparavača
EXV	Elektronički ekspanzijski ventil
HMI	Sučelje čovjek-stroj
MOP	Maksimalni radni tlak
SSH	Pregrijavanje usisa
ST	Usisna temperatura
UC	Zračno hlađenje
W/C	Hlađenje vodom

2.3 Ograničenja rada kontrolera

Rad (IEC 721-3-3):

- Temperatura –40...+70 °C
- Ograničenje LCD –20... +60 °C
- Ograničenje procesne sabirnice –25..., +70 °C
- Vлага < 90 % r.h (bez kondenzacije)
- Tlak zraka minimalno 700 hPa, što odgovara maks. 3000 m nadmorske visine


Prijevoz (IEC 721-3-2):

- Temperatura –40...+70 °C
- Vлага < 95 % r.h (bez kondenzacije)
- Tlak zraka min. 260 hPa, što odgovara maks. 10.000 m nadmorske visine.

2.4 Arhitektura kontrolera

Kompletna upravljačka arhitektura koristi sljedeće:

- Jedan Microtech® III-IV glavni kontroler
- I/O ekstenzije prema potrebi, ovisno o konfiguraciji jedinice
- Komunikacijsko sučelje(a) prema odabiru
- Periferna sabirnica koristi se za spajanje I/O proširenja na glavni kontroler.



Sve ploče isporučuju se iz zajedničkog izvora od 24 V izmjenične struje. Produžne ploče mogu se izravno napajati s upravljača jedinice. Sve ploče mogu se napajati i iz izvora od 24 V istosmjerne struje.



Održavajte pravilan polaritet pri spajanju napajanja na ploče, u suprotnom periferna komunikacija sabirnice neće raditi i ploče mogu biti oštećene.

2.5 Komunikacijski moduli


Bilo koji od sljedećih modula može se spojiti izravno na lijevu stranu glavnog kontrolera kako bi se omogućilo funkcioniranje BAS sučelja ili drugog udaljenog sučelja. Istodobno se na kontroler može spojiti do tri uređaja. Kontroler bi nakon pokretanja trebao automatski otkriti module i konfigurirati se za nove module. Uklanjanje modula iz jedinice zahtijevat će ručnu promjenu konfiguracije.

Modul	Siemensov broj dijela	Korištenje
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	Opcionalno
Lon	POL906.00/MCQ	Opcionalno
Modbus	POL902.00/MCQ	Opcionalno
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	Opcionalno

3 UPORABA KONTROLERA

Upravljački sustav sastoji se od upravljača jedinice (UC) opremljenog setom ekstenzijskih modula proširenja koji implementiraju dodatne značajke. Sve ploče komuniciraju putem unutarnje periferne sabirnice s UC-om. Microtech® III-IV neprestano upravlja informacijama primljenim od različitih tlačnih i temperaturnih sondi ugrađenih na kompresorima koji komuniciraju s jedinicom. UC uključuje program koji upravlja jedinicom.

Standardni HMI sastoji se od ugrađenog zaslona (A) s 3 tipke (B) i push'n'roll upravljačkog elementa (C).



Tipkovnica/zaslon (A) sastoji se od prikaza s 5 linija i 22 znaka. Funkcija triju tipki (B) opisana je u nastavku:

	Status alarma (s bilo koje stranice povezuje se sa stranicom s popisom alarma, dnevnikom alarma i snimkom alarma ako je dostupna)
	Natrag na glavnu stranicu
	Natrag na prethodnu razinu (to može biti glavna stranica)

Upravljački element Push'n'roll (C) koristi se za pomicanje između različitih stranica izbornika, postavki i podataka dostupnih na HMI-ju za aktivnu razinu zaporke. Kotačić se koristi za kretanje između linija na zaslonu (stranici) te za povećanje i smanjenje promjenjivih vrijednosti prilikom uređivanja. Pritiskom na kotačić aktivira se gumb Enter i prelazi s veze na sljedeći skup parametara.

3.1 Opća preporuka


Prije uključivanja uređaja pročitajte sljedeće preporuke:

- Kad se izvrše svi postupci i sve postavke, zatvorite sve razvodne ploče.
- Ploče razvodnih kutija smije otvoriti samo obučeno osoblje.
- Ako UC zahtijeva učestali pristup, snažno se preporučuje instalacija udaljenog sučelja.
- Isparivač, kompresori i povezani pretvarači zaštićeni su od zamrzavanja električnim grijačima. Ti grijači se napajaju putem glavnog napajanja jedinice i njihova se temperatura regulira termostatom ili upravljačem jedinice. Izuzetno niske temperature mogu oštetiti i LCD zaslon upravljača jedinice. Zbog toga se preporučuje da nikada ne isključujete uređaj tijekom zime, osobito u hladnim klimama.


3.2 Navigacija

Kad se na upravljački sklop primjeni napajanje, aktivirat će se upravljač i prikazat će se početni zaslon kojim možete pristupiti i pritiskom gumba izbornik. Navigacijski kotačić jedini je potreban navigacijski uređaj, iako gumbi MENU, ALARM, BACK mogu pružiti prečace, kao što je to prethodno objašnjeno.

Primjer HMI zaslona prikazan je na sljedećoj slici.



Zvono u gornjem desnom kutu označit će aktivni alarm. Ako se zvono ne pomakne, to znači da je alarm potvrđen, ali nije izbrisano jer stanje alarma nije uklonjeno. LED lampica će također označiti gdje se alarm nalazi između jedinice ili krugova.



Aktivna stavka istaknuta je nasuprot tome, u ovom primjeru stavka istaknuta u glavnom izborniku poveznica je na drugu stranicu. Pritiskom na push'n'roll, HMI će skočiti na drugu stranicu. U tom slučaju HMI će skočiti na stranicu Enter Password.



3.3 Lozinke

Struktura HMI-ja temelji se na razinama pristupa, što znači da će svaka lozinka otkriti sve postavke i parametre dopuštene na toj razini lozinke. Osnovnim informacijama o statusu, uključujući popisu aktivnih alarma, aktivnoj zadanoj vrijednosti i reguliranoj temperaturi vode može se pristupiti bez potrebe za unosom lozinke. Korisnik UC obrađuje dvije razine lozinki:

KORISNIK	USER	5321
ODRŽAVANJE	MAINTENANCE	2526

Sljedeće informacije obuhvatiće sve podatke i postavke dostupne s lozinkom za održavanje.

Na zaslonu Enter Password istaknut će se linija s poljem za zaporku kako bi se označilo da se polje s desne strane može promjeniti. To predstavlja zadalu vrijednost za kontroler. Pritisom na push'n'roll označit će se pojedinačno polje kako bi se omogućilo jednostavno uvošenje numeričke lozinke.

Promjenom svih polja unijet će se četveroznamenkasta lozinka i, ako je točna, otvorit će se dodatne postavke dostupne na toj razini lozinke.

Enter Password	2 / 2
Enter PW	5 * * *

Lozinka će isteći nakon 10 minuta i bit će poništena ako se unese nova lozinka ili se kontrolna jedinica isključi. Unos nevažeće lozinke ima isti učinak kao i nastavak bez lozinke.

Nakon što je unesena valjana lozinka, kontrolor dopušta daljnje promjene i pristup bez potrebe za unosom lozinke sve dok ne istekne tajmer lozinke ili se ne unese druga lozinka. Zadana vrijednost za ovaj timer lozinke je 10 minuta. Može se promjeniti na od 3 do 30 minuta putem izbornika Postavke timera u proširenim izbornicima.

3.4 Uređivanje

U način uređivanja ulazi se pritiskom navigacijskog kotačića dok pokazivač pokazuje na liniju koja sadrži polje za uređivanje. Jednom u načinu uređivanja ponovni pritisak na kotačić dovodi do isticanja polja za uređivanje. Okretanje kotača u smjeru kazaljke na satu dok je istaknuto polje za uređivanje uzrokuje povećanje vrijednosti. Okretanje kotača u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok je istaknuto polje za uređivanje uzrokuje smanjenje vrijednosti. Što je brži okret kotača, vrijednost se brže povećava ili smanjuje. Ponovnim pritiskom na kotačić nova vrijednost se pohranjuje, a tipkovnica/zaslon napušta način uređivanja i vraća se u navigacijski način.

Parametar s ozнакom „R“ je samo za čitanje; daje vrijednost ili opis stanja. „R/W“ označava priliku za čitanje i/ili pisanje, a vrijednost se može pročitati ili promjeniti (pod uvjetom da je unesena odgovarajuća lozinka).

3.5 Osnovna dijagnostika upravljačkog sustava (Basic Control System Diagnostic)

Microtech® III-IV kontroler, moduli proširenja i komunikacijski moduli opremljeni su s dvije statusne LED diode (BSP i BUS) za označavanje radnog statusa uređaja. LED lampica BUS-a označava status komunikacije s kontrolerom. Značenje dvije statusne LED lampice navedeno je u nastavku.

Glavni kontroler (UC)

BSP LED	Način rada
Stalno zelena	Aplikacija je pokrenuta
Stalno žuta	Aplikacija je učitana, ali nije pokrenuta (*) ili je aktivan način BSP nadogradnje
Stalno crvena	Hardverska pogreška (*)
Treperi zeleno	Faza pokretanja BSP-a. Kontroler treba vremena za pokretanje.
Treperi žuto	Aplikacija nije učitana (*)
Treperi žuto/crveno	Sigurnosni način rada (u slučaju prekida nadogradnje BSP-a)
Treperi crveno	Pogreška BSP-a (softverska pogreška*)
Treperi crveno/zeleno	Ažuriranje ili pokretanje aplikacije/BSP-a

(*) Obratite se servisu.

Ekstenzijski moduli

BSP LED	Način rada	BUS LED	Način rada
Stalno zelena	BSP pokrenut	Stalno zelena	Komunikacija radi, I/O radi
Stalno crvena	Hardverska pogreška (*)	Stalno crvena	Komunikacija prema dolje (*)
Treperi crveno	Pogreška BSP-a (*)		Komunikacija je pokrenuta, ali parametar iz aplikacije je pogrešan ili nedostaje, ili je tvornička kalibracija neispravna
Treperi crveno/zeleno	Način nadogradnje BSP-a	Stalno žuta	

Komunikacijski moduli

BSP LED (isto za sve module)

BSP LED	Način rada
Stalno zelena	BPS radi, komunikacija s kontrolerom
Stalno žuta	BSP radi, nema komunikacije s kontrolerom (*)
Stalno crvena	Hardverska pogreška (*)
Treperi crveno	Pogreška BSP-a (*)
Treperi crveno/zeleno	Ažuriranje aplikacije/BSP-a

(*) Obratite se servisu.

BUS LED

BUS LED	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Stalno zelena	Spremno za komunikaciju. (Svi parametri učitani, neuron konfiguriran). Ne ukazuje na komunikaciju s drugim uređajima.	Spremno za komunikaciju. Pokrenut je Bacnet poslužitelj. Ne ukazuje na aktivnu komunikaciju	Spremno za komunikaciju. Pokrenut je Bacnet poslužitelj. Ne ukazuje na aktivnu komunikaciju	Komunikacija je pokrenuta
Stalno žuta	Pokretanje	Pokretanje	Pokretanje. LED indikator ostaje žut dok modul ne primi IP adresu, stoga se mora uspostaviti veza.	Pokretanje ili jedan konfigurirani kanal koji ne komunicira s glavnim
Stalno crvena	Nema komunikacije s Neuronom (interna pogreška, može se riješiti preuzimanjem nove LON aplikacije)	BACnet Server je pao. Automatski ponovno pokretanje nakon 3 sekunde.	BACnet Server je pao. Pokreće se automatsko ponovno pokretanje nakon 3 sekunde.	Sve konfiguirirane komunikacije su pale. Znači da nema komunikacije s Master uređajem. Timeout se može konfigurirati. U slučaju da je timeout nula, timeout je onemogućen.
Treperi žuto	Komunikacija s Neuronom nije moguća. Neuron mora biti konfiguriran i postavljen na mrežu preko LON Tool-a.			

3.6 Održavanje kontrolera

Kontroler zahtijeva održavanje ugrađene baterije. Svake dvije godine potrebno je zamijeniti bateriju. Model baterije je BR2032 i proizvode ga mnogi različiti dobavljači.

Da biste zamijenili bateriju, uklonite plastični pokrov upravljačkog pokazivača pomoću odvijača kako je prikazano na sljedećoj slici:



Pazite da ne oštetite plastični poklopac. Nova baterija mora se staviti u odgovarajući držač baterije koji je istaknut na sljedećoj slici, poštujući polaritet navedene u samom držaču.


3.7 Opcionalno daljinsko korisničko sučelje

Kao opcija, na UC se može spojiti vanjski daljinski HMI. Daljinski HMI nudi iste značajke kao ugrađeni zaslon i indikator alarmi s diodom koja emitira svjetlost koja se nalazi ispod gumba zvona.


Daljinski se može naručiti s jedinicom i otpremi labav kao opcija za ugradnju na terenu. Također se može naručiti u bilo kojem trenutku nakon otpreme rashladnog uređaja te montirati i ožičiti na licu mjesta, kako je to objašnjeno na sljedećoj stranici. Daljinski upravljač napaja se iz jedinice i nije potrebno dodatno napajanje.

Sve postavke prikaza i zadane vrijednosti dostupne na upravljaču jedinice dostupne su na daljinskom upravljaču. Navigacija je identična kontroleru jedinice kako je opisano u ovom priručniku.

Početni zaslon, kad je daljinski uključen, prikazuje jedinice spojene na njega. Označite željenu jedinicu i pritisnite kotačić kako biste joj pristupili. Daljinski upravljač će automatski prikazati jedinice pričvršćene na njega, nije potreban početni unos.



Daljinski HMI može se proširiti do 700 m pomoću priključka procesne sabirnice dostupnog na UC. Sa spojem lanaca tratinčica kao u nastavku, jedan HMI može se spojiti na do 8 jedinica. Pojedinosti potražite u posebnom priručniku za HMI.



3.8 građeno web sučelje

Kontroler MicroTech III-IV ima ugrađeno web sučelje koje se može koristiti za nadzor uređaja kada je spojen na lokalnu mrežu. Moguće je konfigurirati IP adresu MicroTech III-IV kao fiksni IP DHCP-a ovisno o konfiguraciji mreže.

Pomoću zajedničkog web preglednika računalo se može povezati s kontrolerom jedinice unijevši IP adresu kontrolera ili naziv hosta, što je vidljivo na stranici "About Chiller" koja je dostupna bez unosa lozinke.

Kada ste povezani, morat ćete unijeti korisničko ime i zaporku. Unesite sljedeće vjerodajnice da biste dobili pristup web sučelju:

Korisničko ime: Daikin

Lozinka: Daikin@web

Esegui l'accesso per accedere a questo sito

Autorizzazione richiesta da http://192.168.1.42

La tua connessione a questo sito non è sicura


Nome utente

Password


Accedi

Annula

Prikazat će se stranica Main Menu. Stranica je kopija ugrađenog HMI-ja i slijedi ista pravila u pogledu razina i strukture pristupa.



Osim toga, omogućuje bilježenje trendova u maksimalno 5 različitih količina. Potrebno je kliknuti na vrijednost količine za praćenje i sljedeći dodatni zaslon će postati vidljiv:



Ovisno o web pregledniku i njegovoj verziji, značajka dnevnika trenda možda neće biti vidljiva. Potreban je web-preglednik koji podržava HTML 5 kao na primjer:

- Microsoft Internet Explorer v.11,
- Google Chrome v.37,
- Mozilla Firefox v.32.

Ti su softveri samo primjer podržanog preglednika i navedene se verzije smatraju minimalnim verzijama.

4 RAD S OVOM JEDINICOM

Ovaj odjeljak sadrži vodič o tome kako vršiti svakodnevnu uporabu jedinice. Sljedeći odjeljci opisuju kako obavljati rutinske zadatke na jedinici kao što su:

- Postavljanje jedinice
- Pokretanje jedinice/kruga
- Rukovanje alarmom
- Upravljanje BMS-om
- Zamjena baterije

4.1 Postavljanje jedinice

Prije pokretanja jedinice, kupac mora postaviti neke osnovne postavke u skladu s primjenom.

- Izvor upravljanja
- Dostupni načini rada
- Postavke temperature
- Postavke alarma
- Postavke pumpe
- Smanjenje potrošnje energije
- Datum/vrijeme
- Planer

4.1.1 Control Source

Ova funkcija omogućuje odabir izvora koji će se upotrebljavati za upravljanje jedinicom. Dostupni su sljedeći izvori:

Local	Jedinica je omogućena lokalnim prekidačima smještenim u razvodnu kutiju, način rada rashladnog uređaja (hlađenje, hlađenje glikolom, led), zadana vrijednost LWT-a i ograničenje kapaciteta određeni su lokalnim postavkama u HMI-ju.
Network	Jedinica je omogućena daljinskim prekidačem, a način rada rashladnog uređaja, zadana vrijednost LWT-a i ograničenje kapaciteta određuje vanjski BMS. Ova funkcija zahtijeva: Daljinsko omogućavanje povezivanja s BMS-om (prekidač za uključivanje/isključivanje jedinice mora biti u daljinskom načinu rada) Komunikacijski modul i njegovo povezivanje s BMS-om.

4.1.2 Način rada

Sljedeći načini rada mogu se odabrati putem zadane točke Dostupni načini rada.

Raspon	Opis
Cool	Podesite ako je potrebna temperatura rashlađene vode do 4°C. U vodenom krugu obično nije potreban glikol, osim ako temperatura okoline ne dosegne niske vrijednosti.
Cool w/Glycol	Podesite ako je potrebna temperatura rashlađene vode ispod 4°C. Ovaj postupak zahtijeva odgovarajuću smjesu glikola i vode u krugu vode isparivača.
Cool/Ice w/Glycol	Podesite u slučaju potrebe za dvostrukim načinom hlađenja/leda. Ova postavka podrazumijeva rad s dvostrukom zadanom vrijednošću koja se aktivira putem prekidača koji isporučuje kupac, i to prema sljedećoj logici: Prekidač OFF: Rashladni uređaj će raditi u načinu rada za hlađenje uz Hlađenje LWT 1 kao aktivnom zadanom vrijednošću. Prekidač ON: Rashladni uređaj radit će u načinu rada za led uz Led LWT kao aktivnom zadanom vrijednošću.
Ice w/Glycol	Podesite ako je potrebno pohranjivanje leda. Primjena zahtijeva da kompresori rade s punim opterećenjem dok se ne dovrši pohrana leda, a zatim da se zaustave na najmanje 12 sati. U ovom načinu rada kompresor(i) neće raditi pri djelomičnom opterećenju, već će raditi samo u načinu uključivanja/isključivanja.
MultiPurpose	Postavite u slučaju da je potreban suvremeni način hlađenja / topiline. Ova postavka podrazumijeva operaciju s dvostrukim funkcioniranjem <ul style="list-style-type: none">• S Cool LWT 1 kao rashladnim Active Setpointom i• S Heat LWT 1 kao grijanjem Active Setpoint.
MultiPurpose w/Glycol	Postavite u slučaju da je potreban suvremeni način hlađenja / topiline. Ova postavka podrazumijeva operaciju s dvostrukim funkcioniranjem <ul style="list-style-type: none">• S Cool LWT 1 kao rashladnim Active Setpointom i• S Heat LWT 1 kao grijanjem Active Setpoint.
MultiPurpose/Ice w/Glycol	Postavite u slučaju da je potreban suvremeni način hlađenja / topiline. Ova postavka podrazumijeva operaciju s dvostrukim funkcioniranjem <ul style="list-style-type: none">• S Ice LWT 1 kao rashladnim Active Setpointom i• S Heat LWT 1 kao grijanjem Active Setpoint.

Raspon	Opis
Test	Omogućuje ručno upravljanje uređajem. Funkcija ručnog testiranja pomaže u otklanjanju grešaka i provjeri radnog statusa aktuatora. Ova značajka dostupna je samo s lozinkom za održavanje u glavnom izborniku. Za aktiviranje probne značajke potrebno je isključiti jedinicu preko prekidača Q0 i promijeniti raspoloživi način rada u Test.

4.1.3 Postavke temperature

Raspon zadane vrijednosti ograničen je prema odabranom načinu rada. Upravljač uključuje:

- dvije zadane vrijednosti u načinu hlađenja (standardno hlađenje ili hlađenje glikolom)
- dvije zadane vrijednosti u načinu grijanja
- jednu zadanu vrijednost u načinu rada za led

Gore navedene zadane vrijednosti aktiviraju se prema načinu rada, dvostrukoj zadanoj vrijednosti ili planeru. Ako je omogućen Vremenski planer, upravljač će zanemariti stanje unosa dvostrukе zadane vrijednosti.

U donjoj tablici navedena je zadana vrijednost LWT-a koja se aktivira u skladu s načinom rada, statusom prekidača dvostrukе zadane vrijednosti i stanjem planera. Tablica također prikazuje dopuštene zadane vrijednosti i raspon za svaku zadanu vrijednost.

Način rada	Unos dvostrukе zadane vrijednosti	Planer	Zadana vrijednost LWT-a	Zadano	Raspon
Cool	OFF	Off, On Setpoint 1	Cool LWT 1	7.0 °C	4.0 °C ÷ 15.0 °C
	ON	On Setpoint 2	Cool LWT 2	7.0 °C	4.0 °C ÷ 15.0 °C
Ice	N/A	N/A	Ice LWT	-4.0 °C	-8.0 °C ÷ 4.0 °C
Heat	OFF	Off, On Setpoint 1	Heat LWT 1	45.0 °C	30.0 °C ÷ 60.0 °C(*)
	ON	On Setpoint 2	Heat LWT 2	45.0 °C	30.0 °C ÷ 60.0 °C(*)

(*) 30.0 °C ÷ 65.0 za tip HT jedinice

LWT zadana točka može se nadjačati u slučaju aktiviranja resetiranja zadane točke ili tihog načina rada.

4.1.4 Termostatska kontrola


Postavke termostatske kontrole omogućuju podešavanje reakcije na temperaturne varijacije. Zadane postavke vrijede za većinu aplikacija, međutim specifični uvjeti postrojenja mogu zahtijevati prilagodbe kako bi se postigla glatka kontrola ili brži odgovor jedinice.

Kontrola će pokrenuti prvi kompresor ako je kontrolirana temperatura viša (Cool Mode) ili niža (Heat Mode) od aktivne zadane vrijednosti od najmanje vrijednosti DT pri pokretanju, dok se drugi kompresori pokreću, korak po korak, ako je kontrolirana temperatura je viša (Cool Mode) ili niža (Heat Mode) od aktivne zadane vrijednosti (AS) najmanje vrijednosti Stage Up DT (SU). Kompresori se zaustavljaju ako se izvode prema istom postupku gledajući parametre Stage Down DT i Shut Down DT.

	Cool Mode	Heat Mode
Prvi kompresor počinje	Kontrolirana temperatura > Zadana vrijednost + DT pri pokretanju	Kontrolirana temperatura < Zadana vrijednost - DT pokretanja
Ostali kompresori se pokreću	Kontrolirana temperatura > Zadana vrijednost + DT stupnja gore	Kontrolirana temperatura < Zadana vrijednost - DT stupnja prema gore
Zadnje zaustavljanje kompresora	Kontrolirana temperatura < Zadana vrijednost - Shut Dn DT	Kontrolirana temperatura > Zadana vrijednost - Shut Dn DT
Ostali kompresori se zaustavljaju	Kontrolirana temperatura < Zadana vrijednost - stupanj Dn DT	Kontrolirana temperatura > Zadana vrijednost - stupanj Dn DT


Kvalitativni primjer redoslijeda pokretanja kompresora u režimu hlađenja prikazan je na donjem grafikonu.

Compressors start-up sequence - Cool mode




Kada je kontrolirana temperatura unutar pogreške mrtvog pojasa (DB) od aktivne zadane vrijednosti (AS), kapacitet jedinice se neće promjeniti.

Ako temperatura izlazne vode padne ispod (Cool Mode) ili poraste iznad (Heat Mode) aktivne zadane vrijednosti (AS), kapacitet jedinice se prilagođava kako bi ostao stabilan. Daljnje smanjenje (Cool Mode) ili povećanje (Heat Mode) kontrolirane temperature pomaka DT za isključivanje (SD) može uzrokovati isključivanje kruga.



Postavke termostatske kontrole dostupne su iz **Main Page** → **View/Set Unit** → **Thermostatic Control**



Parametar	Domet	Opis
C Start Up DT	1.1-5 °C	Delta temperatura poštuje aktivnu zadalu vrijednost za pokretanje jedinice u načinu hlađenja (pokretanje prvog kompresora)
C Shut Down DT	1.1-5 °C	Delta temperatura poštuje aktivnu zadalu vrijednost kako bi zaustavila jedinicu u načinu hlađenja (gašenje posljednjeg kompresora)
H Start Up DT	1.1-5 °C	Delta temperatura poštuje aktivnu zadalu vrijednost za pokretanje jedinice u načinu rada grijanja (pokretanje prvog kompresora)
H Shut Down DT	1.1-5 °C	Delta temperatura poštuje aktivnu zadalu vrijednost kako bi zaustavila jedinicu u načinu rada grijanja (gašenje posljednjeg kompresora)
Stage Up DT	0-2.9 °C	Delta temperatura poštuje aktivnu zadalu vrijednost za pokretanje kompresora
Stage Down DT	0-1.9 °C	Delta temperatura poštuje aktivnu zadalu vrijednost kako bi zaustavila kompresor
Stage Up Delay	0-60 min	Minimalno vrijeme između pokretanja kompresora
Stage Down Delay	3-30 min	Minimalno vrijeme između isključivanja kompresora
Ice Cycle Delay	1-23 h	Razdoblje pripravnosti jedinice tijekom rada u režimu leda
Max Circuits Run	1-2	Ograničite broj krugova koji će se koristiti
Next Circuit On		Pokazuje sljedeći krug koji treba pokrenuti
Next Circuit Off		Prikazuje sljedeći broj kruga koji treba zaustaviti

4.1.5 Pumpe

UC može upravljati jednom ili dvije pumpe za vodu za isparivač i, za W/C jedinice, kondenzator. Broj crpki i njihov prioritet mogu se postaviti iz HMI-a. Dostupne su sljedeće opcije za upravljanje crpkama:

#1 Only	Postavite na to u slučaju jedne pumpe ili dvostrukе pumpe sa samo #1 u radu (npr. u slučaju održavanja na #2)
#2 Only	Postavite na ovo u slučaju dvostrukе pumpe sa samo #2 u radu (npr. u slučaju održavanja na #1)
Auto	Postavite za automatsko upravljanje pokretanjem pumpe. Pri svakom pokretanju rashladnog uređaja pokrenut će se pumpa s najmanjim brojem sati.
#1 Primary	Postavite na ovo u slučaju dvostrukе pumpe s pokretanjem #1 i #2 kao pričuvom
#2 Primary	Postavite na ovo u slučaju dvostrukе pumpe s pokretanjem #2 i #1 kao pričuvom

4.1.6 Postavke alarma

Ako je glikol prisutan u vodenim krugovima, potrebno je podesiti tvornički zadane vrijednosti za dolje navedena ograničenja alarma:

Parametar	Opis
Low Press Hold	Postavite minimalni tlak rashladnog sredstva jedinice. Općenito se preporučuje postavljanje na vrijednost čija je zasićena temperatura od 8 do 10 °C ispod minimalne aktivne zadane vrijednosti. To će omogućiti siguran rad i pravilnu regulaciju pregrijavanja usisa kompresora.
Low Press Unload	Postavite niže od praga zadрžavanja dovoljno dugo da omogućite povrat usisnog tlaka iz brzih tranzijenata bez pražnjenja kompresora. Diferencijal od 20 kPa općenito je prikladan za većinu primjena.
Evap Frz Water	Zaustavlja uređaj u slučaju da izlazna temperatura padne ispod zadanog praga. Kako bi se omogućio siguran rad rashladnog uređaja, ova postavka mora odgovarati minimalnoj temperaturi koju dopušta smjesa vode/glikola prisutna u vodenom krugu isparivača.
Cond Frz Water	Zaustavlja uređaj u slučaju da izlazna temperatura padne ispod zadanog praga. Kako bi se omogućio siguran rad rashladnog uređaja, ova postavka mora odgovarati minimalnoj temperaturi koju dopušta smjesa vode/glikola prisutna u vodenom krugu kondenzatora.




Kada se u postrojenju koristi glikol, uvijek odspojite električni grijač protiv zamrzavanja.

4.2 Power Conservation (Smanjenje potrošnje energije)


4.2.1 Demand Limit (Ograničenje potražnje)

Funkcija "Demand limit" omogućuje ograničavanje uređaja na određeno maksimalno opterećenje. Razina ograničenja kapaciteta regulira se pomoću vanjskog signala 4 – 20 mA s linearnim odnosom prikazanim na slici ispod. Signal od 4 mA označava maksimalni raspoloživi kapacitet, dok signal od 20 mA označava minimalni raspoloživi kapacitet. S funkcijom ograničenja potražnje nije moguće isključiti jedinicu već je samo rasteretiti do minimalno dopuštenog kapaciteta. Zadane vrijednosti povezane s ograničenjem potražnje dostupne putem ovog izbornika navedene su u tablici u nastavku.



4.2.2 Current Limit (Ograničenje struje (izborne))

Funkcija ograničenja struje omogućuje kontrolu potrošnje energije jedinice uzimajući struju ispod određene granice. Polazeći od granične zadane vrijednosti struje određene putem HMI ili BAS komunikacije, korisnik može smanjiti stvarno ograničenje pomoću vanjskog signala od 4-20 mA kao što je to prikazano na donjem grafikonu. S 20 mA ograničenje stvarne struje postavljeno je na zadalu vrijednost ograničenja struje, dok je sa signalom od 4 mA jedinica neopterećena do minimalnog kapaciteta.



4.2.3 Setpoint Reset

Funkcija "Setpoint Reset" može poništiti aktivnu zadalu temperaturu rashlađene vode u određenim okolnostima. Cilj je ove funkcije smanjiti potrošnju energije uređaja uz zadržavanje iste razine udobnosti. U tu svrhu dostupne su tri različite strategije kontrole:

- Setpoint Reset by outside Air Temperature (OAT)
- Setpoint Reset by an external signal (4-20mA)
- Setpoint Reset by Evaporator ΔT (Return)

Sljedeće zadane vrijednosti dostupne su putem ovog izbornika:

Parametar	Opis
Setpoint Reset	Postavite način ponovnog postavljanja zadane vrijednosti (nema, 4-20 mA, povratno, OAT)
Max Reset	Reset maks. zadane vrijednosti (vrijedi za sve aktivne načine)
Start Reset DT	Koristi se pri resetiranju zadane vrijednosti od strane DT isparivača
Max Reset OAT	Pogledajte Resetiranje zadane vrijednosti pomoću OAT Reset
Strt Reset OAT	Pogledajte Reset zadane vrijednosti pomoću OAT Reset

4.2.3.1 Ponovno postavljanje zadane točke OAT resetiranjem

Aktivna zadana točka izračunava se primjenom korekcije koja je funkcija temperature okoline (OAT). Kako temperatura pada ispod početnog resetiranja OAT-a (SROAT), Cool LWT setpoint postupno se povećava sve dok OAT ne dosegne OAT vrijednost Max Reset OAT (MROAT). Osim ove vrijednosti, Cool LWT setpoint povećava se za vrijednost Max Reset (MR). Kako temperatura raste preko početnog resetiranja OAT-a (SROAT), Heat LWT zadana točka postupno se smanjuje sve dok OAT ne dosegne OAT vrijednost Max Reset (MROAT). Iznad te vrijednosti zadana vrijednost Heat LWT smanjuje se za vrijednost Max Reset (MR). Setpoint Reset by External 4-20Ma signal (Resetiranje zadane vrijednosti vanjskim signalom 4 – 20 mA)

Aktivna zadana vrijednost izračunava se primjenom korekcije na temelju vanjskog signala 4-20 mA. 4 mA odgovara korekciji od 0°C, dok 20 mA odgovara korekciji aktivne zadane vrijednosti postavljene u Max Reset (MR).

4.2.3.2 Setpoint Reset by Return (Resetiranje zadane vrijednosti povratkom)

Aktivna zadana točka hlađenja izračunava se primjenom korekcije koja ovisi o ulasku isparivača (povratnoj) temperaturi vode. Aktivna zadana točka grijanja izračunava se primjenom korekcije koja ovisi o ulasku kondenzatora (povratnoj) temperaturi vode.



*Return Reset može negativno utjecati na rad hladnjaka kada radi s promjenjivim protokom.
Izbjegavajte korištenje ove strategije u slučaju kontrole protoka vode pretvarača.*

4.2.4 Date/Time (Datum/vrijeme)

4.2.4.1 Postavke datuma, vremena i UTC-a


Datum, vrijeme i UTC postavke dostupne su u HMI-ju.

4.2.4.2 Tihi zakazivanje načina rada

Tihi način rada može se koristiti za smanjenje buke hladnjaka u određenim satima dana kada je smanjenje buke važnije od rada hlađenja, kao na primjer noću. Kada je aktiviran tihi način rada, LWT zadana točka povećava se za maksimalno resetiranje zadane točke (MR) opisano u poglavljju "Resetiranje setpointa", čime se prisiljava ograničenje kapaciteta na jedinicu bez gubitka kontrole temperature ohlađene vode. Također, cilj temperature kondenzatora povećava se za vrijednost postavljenu u "QM Cond Offset". Na taj su način ventilatori kondenzatora prisiljeni smanjiti brzinu bez gubitka kontrole nad kondenzacijom. Omogućen je tihi mijerač vremena.



Tihi način rada može negativno utjecati na učinkovitost hladnjaka zbog povećane zadane točke kondenzatora.



Parametarski	Propust	Domet
Quiet Mode	Disable	Disable, Enable
QM Start Hr (QMS)	21h	0...24h
QM Start Min	0min	0...60min
QM End Hr (QME)	6h	0...24h
QM End Min	0min	0...60min
QM Cond offset (CO)	5 °C	0...10 °C

4.2.5 Scheduler (Planer)

Uključivanjem/isključivanjem jedinice može se upravljati automatski putem funkcije Vremenski planer koja je omogućena kada je parametar Omogući jedinicu postavljen na Planer. Korisnik može za svaki dan u tjednu odrediti šest termina i za svaki termin odabrati jedan od sljedećih načina rada:

Parametar	Opis
Off	Jedinica isključena
On Setpoint 1	Jedinica uključena, a Hlađenje LWT 1 je aktivna zadana vrijednost
On Setpoint 2	Jedinica uključena, a Hlađenje LWT 2 je aktivna zadana vrijednost

4.3 Pokretanje jedinice/kruga

U ovom odjeljku opisuje se slijed pokretanja i zaustavljanja jedinice. Ukratko će se opisati stanje kako bi se omogućilo bolje razumijevanje onoga što se događa u upravljanju rashladnim uređajem.

4.3.1 Pripremite uređaj za pokretanje

4.3.1.1 Omogućavanje jedinice

Jedinica se pokreće samo ako su aktivne sve zadane vrijednosti/signali za omogućavanje

- Unit Switch Enable (signal) = Enable
- Keypad Enable (setpoint) = Enable
- BMS Enable (setpoint) = Enable

Skretnica Omoguć		Omogućivanje softvera		Omogući BMS	Stanje jedinice
Q0	Država	Omogući hladnjak (Tipkovnica Omogući zadani točku)	Izvor kontrole (Postavi točku)		
0	X	X	X	X	DISABLED
LOCAL	X	Disable	X	X	DISABLED
LOCAL	X	X	Network	DISABLE	DISABLED
LOCAL	X	Enable	Local	X	ENABLED
LOCAL	X	Enable	Network	ENABLE	ENABLED
REMOTE	Open	X	X	X	DISABLED
REMOTE	X	Disable	X	X	DISABLED
REMOTE	Closed	Enable	Network	DISABLE	DISABLED
REMOTE	Closed	Enable	Local	X	ENABLED
REMOTE	Closed	Enable	Network	ENABLE	ENABLED

Omogućavanje prekidača jedinice

Svaka jedinica opremljena je glavnim biračem ugrađenim izvan prednje razvodne ploče jedinice. Kao što je to prikazano na slikama u nastavku, za TZ, TZ-B jedinice mogu se odabrati dva različita položaja: Lokalno, onemogućeno:



Local

Jedinica je omogućena kada je prekidač Q0 u ovom položaju. Pumpa će se pokrenuti ako su svi ostali signali za omogućavanje postavljeni na omogućeno i ako je barem jedan kompresor dostupan za rad



Disable

Jedinica je onemogućena kada je prekidač Q0 u ovom položaju. Pumpa se neće pokrenuti u normalnom radnom stanju. Kompressor se drži isključenim neovisno o statusu pojedinačnih prekidača za omogućavanje.



Remote *S prekidačem Q0 u tom položaju jedinica se može omogućiti pomoću dodatnih priključaka dostupnih na priključnim stezalkama. Zatvorena petlja identificirat će signal za omogućavanje, to može doći iz daljinskog prekidača ili tajmera primjerom.*

Omogućavanje tipkovnice

Zadana vrijednost omogućavanja tipkovnice nije dostupna prema razini korisničke lozinke. Ako je postavljeno na „Disable”, obratite se lokalnoj službi za održavanje kako biste provjerili može li se promijeniti u „Enable”.

BMS Enable

Posljednji signal za omogućavanje dolazi kroz sučelje visoke razine, odnosno iz sustava upravljanja zgradama. Jedinica se može omogućiti/onemogućiti s BMS-a spojenog na UC pomoću komunikacijskog protokola. Kako biste upravljali jedinicom putem mreže, zadana vrijednost izvora upravljanja mora biti postavljena na „Network” (zadana vrijednost je lokalno), a Network En Sp mora biti postavljen na „Enable”. Ako je onemogućeno, provjerite s tvrtkom BAS kako se rukuje rashladnim uređajem.

4.3.2 Unit Status (Status jedinice)

Jedan od tekstualnih nizova navedenih u tablici u nastavku obavijestit će o statusu jedinice na HMI-ju.

Opći status	Konkretni status	Opis
Off:	Keypad Disable	Unitatea a fost dezaktivată de tastatură. Verificați cu întreținerea locală dacă poate fi activată.
	Loc/Rem Switch	Prekidač za lokalno/daljinsko omogućavanje postavljen je na onemogućavanje. Okrenite ga na lokalno kako biste omogućili jedinici da pokrene svoj slijed pokretanja.
	BAS Disable	Jedinica je onemogućena sustavom BAS/BMS. Provjerite s tvrtkom BAS kako pokrenuti jedinicu.
	Master Disable	Funkcija Master Slave onemogućuje jedinicu.
	Scheduler Disabled	Jedinicu je onemogućio vremenski planer.
	Unit Alarm	Aktivan je alarm jedinice. Provjerite popis alarma kako biste vidjeli koji je aktivni alarm koji sprječava pokretanje jedinice i provjerite može li se alarm izbrisati. Prije nastavka pogledajte odjeljak 6.
	Test Mode	Način rada jedinice podešen na Test. Ovaj način rada aktivira se za provjeru rada ugrađenih aktuatora i senzora. Provjerite s lokalnom službom održavanja može li se način rada vratiti na onaj kompatibilan s aplikacijom jedinice (View/Set Unit – Set-Up – Available Modes).
	ATI Disabled Cir	Nijedan krug nije dostupan za pokretanje. Sve sklopove može onemogućiti njihov pojedinačni prekidač za uključivanje ili ih može onemogućiti aktivni sigurnosni uvjet komponente ili ih može onemogućiti tipkovnica ili mogu biti svi u alarmima. Više pojedinosti potražite u statusu pojedinačnog kruga.
	Ice Mode Tmr	Ovaj status može se prikazati samo ako uređaj može raditi u načinu rada led. Uređaj je isključen jer je zadana vrijednost leda zadovoljena. Jedinica će ostati isključena dok ne istekne rok trajanja timera za led.
Auto	OAT Lockout	Jedinica ima automatsku kontrolu. Pumpa radi i barem jedan kompresor radi.
		Jedinica pokreće pumpu isparivača kako bi izjednačila temperaturu vode u isparivaču.
Auto:	Evap Recirc	Jedinica pumpe radi, ali signal protoka i dalje ukazuje na nedostatak protoka kroz isparivač.
	Wait For Flow	Jedinica je u pripravnom stanju jer termostatska kontrola zadovoljava aktivnu zadalu vrijednost.
	Wait For Load	Ograničenje potražnje je postignuto. Kapacitet jedinice neće se dalje povećavati.
	Unit Cap Limit	Postignuta je maksimalna struja. Kapacitet jedinice neće se dalje povećavati.
	Current Limit	Uređaj radi s aktiviranim tiham načinom rada. Aktivna zadana vrijednost može se razlikovati od one koja je postavljena kao zadana vrijednost hlađenja.
	Noise Reduction	Regulacija termostata jedinice ograničava kapacitet jedinice jer temperatura vode pada brzinom koja bi mogla premašiti aktivnu zadalu vrijednost.
	Max Pulldn	Jedinica se isključuje.
	Pumpdn	Unitatea a fost dezaktivată de tastatură. Verificați cu întreținerea locală dacă poate fi activată.

4.3.3 Omogućavanje krugova

Što se tiče omogućene jedinice, krugovi se mogu pokrenuti samo ako su aktivne sve zadane vrijednosti /signalni:

- Circuit Switch Enable (signal) = Enable
- Keypad Enable (postavi točku) = Enable

Skretnica Omogući		Omogućivanje softvera Omogući krug (tipkovnica Omogući zadalu točku)	Stanje kruga
Q1/Q2	Država		
0	Disabled	X	DISABLED
0	Disabled	X	DISABLED
1	Enabled	Disable	DISABLED
1	Enabled	Enable	ENABLED

4.3.4 Status kruga

Jedan od tekstualnih nizova navedenih u tablici u nastavku obavijestit će o statusu kruga na HMI-ju.

Opći status	Status	Opis
Off:	Ready	Krug je isključen, čeka se signal za podizanje stupnja iz regulacije termostata
	Stage Up Delay	Krug je isključen, čeka se da istekne odgoda podizanja stupnja.
	Cycle Timer	Krug je isključen, čeka se da programator vremena ciklusa kompresora istekne
	BAS Disable	Krug je isključen signalom BAS-a. Provjerite s tvrtkom BAS kako pokrenuti jedinicu.
	Keypad Disable	Lokalni ili daljinski HMI isključuje krug. Obratite se lokalnoj službi održavanja da biste provjerili može li se omogućiti.
	Circuit Switch	Krug je isključen prekidačem za omogućavanje. Okrenite prekidač za omogućavanje na 1 kako biste omogućili početak postupka pokretanja kruga
	Oil Heating	Krug je isključen jer je temperatura ulja preniska da bi se zajamčilo pravilno podmazivanje kompresora. Aktivira se otpornik za grijanje kako bi se otklonilo ovo privremeno stanje. Preporučuje se unaprijed uključiti uređaj kako bi se izbjeglo ovo ograničavajuće stanje.
	Alarm	Aktivan je alarm kruga. Provjerite popis alarma kako biste vidjeli što znači aktivni alarm koji sprječava pokretanje kruga i provjerite može li se alarm izbrisati. Pogledajte odjeljak 4.3.9 prije nego što nastavite.
	Test Mode	Način rada kruga postavljen je na testni način rada. Ovaj način rada aktivira se za provjeru funkciranja ugrađenih pokretača kruga i senzora. Provjerite s lokalnim održavanjem može li se način rada vratiti na omogućeno.
	Max Comp Starts	Pokretanje kompresora premašuje maksimalni broj pokretanja po satu.
EXV	VFD Heating	Pretvarač na kompresoru ne može se pokrenuti zbog niske unutarnje temperature. Aktivira se otpornik za grijanje kako bi se otklonilo ovo privremeno stanje. Preporučuje se unaprijed uključiti uređaj kako bi se izbjeglo ovo ograničavajuće stanje.
	Maintenance	Sastavni dio je potrebno zamijeniti ili održavati. Pogledajte odjeljak 6 prije nego što nastavite.
	Preopen	Prethodno postavljanje EXV-a u položaj prije pokretanja kompresora.
	Pumpdown	Krug se isključuje zbog regulacije termostatom ili alarma za ispumpavanje ili zato što je prekidač za omogućavanje isključen.
	Normal	Krug radi u očekivanim radnim uvjetima.
	Disch SH Low	Pregrijavanje pražnjenja ispod je prihvatljive vrijednosti. To je privremeno stanje koje bi trebalo nestati nakon nekoliko minuta rada.
	Evap Press Low	Krug radi s niskim tlakom isparivača. To može biti zbog prolaznog stanja ili nedostatka rashladnog sredstva. Provjerite s lokalnim održavanjem jesu li potrebne korektivne radnje. Krug štiti preventivna logika.
	Cond High Press	Krug radi s visokim tlakom kondenzatora. To može biti zbog prolaznog stanja ili visoke temperature okoline ili problema s ventilatorima kondenzatora. Provjerite s lokalnim održavanjem jesu li potrebne korektivne radnje. Krug će zaštititi preventivna logika.
Run:	High LWT Limit	Krug radi s visokom temperaturom vode. To je privremeno stanje koje će ograničiti maksimalni kapacitet kompresora. Smanjenje temperature vode omogućit će kompresoru da dosegne puni kapacitet.
	High VFD Amps	Struja pretvarača je veća od maksimalne dopuštene struje. Preventivna logika će zaštititi pretvarač.

4.3.5 Prevencija krugova

4.3.5.1 Ograničenje visoke temperature vode

Jedina prevencija koja se može aktivirati na jediničnoj razini ograničiti će maksimalni jedinični kapacitet na 80% kada temperatura vode koja napušta vodu prelazi 25 °C u hlađenju ili 60 °C u grijanju. Ovaj će se uvjet prikazati na razini kruga kako bi se naznačilo ograničenje kapaciteta.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinični maksimalni kapacitet jednak 80%	ostavljanje temperature vode isparivača višom od 25 °C ili	Pričekajte da temperatura vode padne ispod 25 °C

ostavljanja temperature vode kondenzatora višom od 60 °C	
--	--

4.3.6 Nizak tlak isparavanja

Kada krug radi, a tlak isparavanja padne ispod sigurnosnih granica (pogledajte odjeljak **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), logika upravljanja krugom reagira na dvije različite razine kako bi se vratili normalni radni uvjeti.

Ako tlak isparavanja padne ispod granice zadržavanja niskog tlaka, kompresor je spriječen u povećanju svojeg radnog kapaciteta. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Pokreni: nizak pritisak isparivača”. Status se automatski briše kada tlak isparavanja poraste iznad granice zadržavanja niskog tlaka za 14 kPa.

Ako tlak isparavanja padne ispod granice rasterećenja niskog tlaka, kompresor se rastereće kako bi se vratili normalni radni uvjeti. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Pokreni: nizak pritisak isparivača”. Status se automatski briše kada tlak isparavanja poraste iznad granice zadržavanja niskog tlaka za 14 kPa.


4.3.7 Isoki tlak kondenzacije

Kada krug radi, a tlak kondenzacije poraste iznad sigurnosnih granica, logika upravljanja krugom reagira na dvije različite razine kako bi se vratili normalni radni uvjeti.

Upravljač izračunava dvije različite razine, nazvane granice zadržavanja i rasterećenja visokog tlaka, iz maksimalnog tlaka kondenzatora koji dopušta ovojnica kompresora. Ova vrijednost ovisi o tlaku isparavanja, kako je to prikazano na donjoj slici.

Ako tlak kondenzacije poraste iznad granice zadržavanja visokog tlaka, kompresor je spriječen u povećanju svojeg radnog kapaciteta. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Run: Cond Press High”. Granica se izračunava u pogledu zasićene temperaturе kondenzacije, a status se automatski briše kada se zasićena temperatura kondenzacije podigne iznad granice zadržavanja visokog tlaka za 5,6 °C.

Ako tlak kondenzacije poraste iznad granice rasterećenja visokog tlaka, kompresor se rastereće kako bi se vratili normalni radni uvjeti. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Run: Cond Press High”. Status se automatski briše kada se zasićena temperatura kondenzacije podigne iznad granice zadržavanja visokog tlaka za 5,6 °C.



4.3.8 Visoka Vfd struja

Kada kompresor radi, a izlazna struja se podigne iznad sigurnosnih granica, logika upravljanja krugom reagira na dvije različite razine kako bi se vratili normalni radni uvjeti. Upravljač izračunava sigurnosna ograničenja na temelju odabranog tipa kompresora.

Ako se radna struja podigne iznad ograničenja zadržavanja radne struje (101 % RLA), kompresor je spriječen u povećanju svojeg radnog kapaciteta. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Run: High VFD Amps”.

Ako tlak kondenzacije poraste iznad granice rasterećenja radne struje (105 % RLA), kompresor se rastereće kako bi se vratili normalni radni uvjeti. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Run: High VFD Amps”. Status se automatski briše kada radni amperi padnu ispod ograničenja zadržavanja.

4.3.9 Visoka temperatura pražnjenja

Kada kompresor radi, a njegova temperatura pražnjenja poraste iznad sigurnosnih granica, logika upravljanja strujnim krugom reagira na dvije različite razine kako bi se vratili normalni radni uvjeti.

Ako temperatura pražnjenja poraste iznad granice zadržavanja temperature pražnjenja (95 °C), kompresor je spriječen u povećanju svojeg radnog kapaciteta. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Run: High Discharge Temp”.

Ako temperatura pražnjenja poraste iznad ograničenja rasterećenja temperature pražnjenja (100°C), kompresor se prazni kako bi se vratili normalni radni uvjeti. Ovaj je uvjet označen na zaslonu upravljača u statusu kruga kao „Run: High Discharge Temp”. Status se automatski briše kada temperatura pražnjenja padne ispod granice zadržavanja.

5 ALARMI I RJEŠAVANJE PROBLEMA

UC štiti jedinicu i komponente od rada u abnormalnim uvjetima. Zaštitu se može podijeliti na preventive i alarne. Alarne se zatim mogu podijeliti na alarne za isumpavanje i alarne za brzo zaustavljanje. Alarne za isumpavanje aktiviraju se kada sustav ili podsustav mogu izvršiti normalno isključivanje unatoč neuobičajenim uvjetima rada. Alarne za brzo zaustavljanje aktiviraju se kada neuobičajeni uvjeti rada zahtijevaju trenutačno zaustavljanje cijelog sustava ili podsustava kako bi se sprječila potencijalna oštećenja.

UC prikazuje aktivne alarne na određenoj stranici i čuva povijest posljednjih 50 unosa podijeljenih između alarma i potvrda. Vrijeme i datum za svaki alarmni događaj i svaku potvrdu alarmna pohranjuju se.

UC također pohranjuje snimku alarma svakog alarm-a. Svaka stavka sadrži snimku uvjeta rada neposredno prije pojave alarm-a. Programiraju se različiti skupovi snimaka koji odgovaraju alarmima jedinice i alarmima kruga koji sadrže različite informacije kako bi se pomoglo dijagnosticirati kvar.

U sljedećim odjeljcima također će biti naznačeno kako se svaki alarm može izbrisati između lokalnog HMI-ja, Mreže (bilo kojim sučeljem na visokoj razini Modbus, Bacnet ili Lon) ili ako će se određeni alarm automatski izbrisati.

Koriste se sljedeći simboli:

<input checked="" type="checkbox"/>	Dopušteno
<input checked="" type="checkbox"/>	Nije dozvoljeno
<input type="checkbox"/>	Nije predviđeno

5.1 Unit Alerts

5.1.1 Bad Current Limit Input (Loš ulaz ograničenja struje)

Ovaj alarm se generira kada je omogućena opcija Fleksibilno ograničenje struje i kada je ulaz u regulator izvan dopuštenog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u radnom stanju. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Funkcija fleksibilnog ograničenja struje ne može se koristiti. Niz u popisu alarma: BadCurrentLimitInput Niz u dnevniku alarma: ± BadCurrentLimitInput Niz u snimci alarma BadCurrentLimitInput	Fleksibilni ulaz ograničenja struje izvan raspona. Za ovo upozorenje izvan dometa smatra se signal manji od 3mA ili veći od 21mA.	Provjerite vrijednosti ulaznog signala na upravljaču jedinice. Mora biti u dopuštenom rasponu mA. Provjerite električnu zaštitu ožičenja. Provjerite odgovarajuću vrijednost izlaza kontrolera jedinice u slučaju da je ulazni signal u dopuštenom rasponu.
Reset	Napomene	
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Automatski se briše kad se signal vrati u dopušteni raspon.

5.1.2 Bad Demand Limit Input (Ulaz ograničenja loše potražnje)

Ovaj alarm se generira kada je opcija ograničenja potražnje omogućena i ulaz u kontroler je izvan dopuštenog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u radnom stanju. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Funkcija ograničenja potražnje ne može se koristiti. Niz u popisu alarma: BadDemandLimitInput Niz u dnevniku alarma: ±BadDemandLimitInput Niz u snimci alarma BadDemandLimitInput	Ulaz ograničenja potražnje izvan raspona. Za ovo upozorenje izvan dometa smatra se signal manji od 3mA ili veći od 21mA.	Provjerite vrijednosti ulaznog signala na upravljaču jedinice. Mora biti u dopuštenom rasponu mA. Provjerite električnu zaštitu ožičenja. Provjerite odgovarajuću vrijednost izlaza kontrolera jedinice u slučaju da je ulazni signal u dopuštenom rasponu.
Reset	Napomene	
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Automatski se briše kad se signal vrati u dopušteni raspon.

5.1.3 Bad Leaving Water Temperature Reset Input (Ulaz za resetiranje temperature vode pri lošem izlasku)

Ovaj alarm se generira kada je opcija Setpoint Reset omogućena i ulaz u kontroler je izvan dopuštenog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u radnom stanju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. LWT Reset function cannot be used. Niz u popisu alarma: BadSetPtOverrideInput Niz u dnevniku alarma: ± BadSetPtOverrideInput Niz u snimci alarma BadSetPtOverrideInput	Ulazni signal za resetiranje LWT-a izvan je raspona. Za ovo upozorenje izvan dometa smatra se signal manji od 3mA ili veći od 21mA.	Provjerite vrijednosti ulaznog signala na upravljaču jedinice. Morati u dopuštenom rasponu mA. Provjerite električnu zaštitu ožičenja. Provjerite odgovarajuću vrijednost izlaza kontrolera jedinice u slučaju da je ulazni signal u dopuštenom rasponu.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Automatski se briše kad se signal vrati u dopušteni raspon.

5.1.4 Condenser Pump #1 Failure (Kvar pumpe br. 1 kondenzatora)

Ovaj alarm se generira ako se pumpa pokrene, ali se prekidač protoka ne može zatvoriti unutar vremena recirkulacije. To može biti privremeno stanje ili može biti posljedica prekinutog prekidača protoka, aktivacije prekidača, osigurača ili kvara pumpe.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica bi mogla biti uključena. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Koristi se rezervna pumpa ili zaustavljanje svih krugova u slučaju kvara pumpe #2. Niz u popisu alarma: CondPump1Fault Niz u dnevniku alarma: ± CondPump1Fault Niz u snimci alarma CondPump1Fault	Pumpa #1 možda ne radi.	Provjerite ima li problema u električnom ožičenju pumpe #1. Provjerite je li električni osigurač pumpe #1 aktiviran. Ako se osigurači koriste za zaštitu pumpe, provjerite cjelovitost osigurača. Provjerite ima li problema u ožičenju između pokretača pumpe i kontrolera jedinice. Provjerite ima li začepljenja na filtru pumpe za vodu i krugu vode.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.5 Condenser Pump #2 Failure (Kvar pumpe br. 2 kondenzatora)

Ovaj alarm se generira ako se pumpa pokrene, ali se prekidač protoka ne može zatvoriti unutar vremena recirkulacije. To može biti privremeno stanje ili može biti posljedica prekinutog prekidača protoka, aktivacije prekidača, osigurača ili kvara pumpe.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica bi mogla biti uključena. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Backup pump is used or stop of all circuits in case of pump #1 failure. Niz u popisu alarma: CondPump2Fault Niz u dnevniku alarma: ± CondPump2Fault Niz u snimci alarma CondPump2Fault	Pumpa #1 možda ne radi.	Provjerite ima li problema u električnom ožičenju pumpe #1. Provjerite je li električni osigurač pumpe #1 aktiviran. Ako se osigurači koriste za zaštitu pumpe, provjerite cjelovitost osigurača. Provjerite ima li problema u ožičenju između pokretača pumpe i kontrolera jedinice. Provjerite ima li začepljenja na filtru pumpe za vodu i krugu vode.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.6 Energy Meter Communication Fail (Komunikacija s mjeračem energije nije uspjela)

Ovaj alarm se generira u slučaju problema u komunikaciji s mjeračem energije.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Ikona zvona se pomică na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: EnergyMtrCommFail Niz u dnevniku alarma: ± EnergyMtrCommFail Niz u snimci alarma EnergyMtrCommFail	Modul nema napajanje	Pogledajte podatkovni list određene komponente kako biste vidjeli je li ispravno napajana
	Pogrešno postavljanje kabela s upravljačem jedinice	Provjerite poštije li se polaritet veza.
	Modbus parametri nisu pravilno postavljeni	Pogledajte podatkovni list određene komponente kako biste vidjeli jesu li parametri modbusa ispravno postavljeni: Adresa = 20 Brzina prijenosa podataka = 19200 kB/s Paritet = Nema Zaustavni bitovi =1
	Modul je prekinut	Provjerite prikazuje li se na pokazivaču nešto i je li napajanje prisutno.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Automatski se briše kada se komunikacija ponovno uspostavi

5.1.7 Evaporator Pump #1 Failure (Kvar pumpe isparivača #1)

Ovaj alarm se generira ako se pumpa pokrene, ali se prekidač protoka ne može zatvoriti unutar vremena recirkulacije. To može biti privremeno stanje ili može biti posljedica prekinutog prekidača protoka, aktivacije prekidača, osigurača ili kvara pumpe.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica bi mogla biti uključena. Ikona zvona se pomică na zaslonu kontrolera.	Crpka #1 možda ne radi.	Provjerite ima li problema u električnom ožičenju pumpe #1.
		Provjerite je li električni osigurač pumpe #1 aktiviran.
Backup pump is used or stop of all circuits in case of pump #2 failure. Niz u popisu alarma: EvapPump1Fault Niz u dnevniku alarma: ± EvapPump1Fault Niz u snimci alarma EvapPump1Fault		Ako se osigurači koriste za zaštitu pumpe, provjerite cjelovitost osigurača.
	Prekidač protoka ne radi ispravno	Provjerite ima li problema u ožičenju između pokretača pumpe i kontrolera jedinice.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Provjerite ima li začepljenja na filtru pumpe za vodu i krugu vode.

5.1.8 Evaporator Pump #2 Failure (Kvar pumpe isparivača #2)

Ovaj alarm se generira ako se pumpa pokrene, ali se prekidač protoka ne može zatvoriti unutar vremena recirkulacije. To može biti privremeno stanje ili može biti posljedica prekinutog prekidača protoka, aktivacije prekidača, osigurača ili kvara pumpe.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica bi mogla biti uključena. Ikona zvona se pomică na zaslonu kontrolera.	Pumpa #2 možda ne radi.	Provjerite ima li problema u električnom ožičenju pumpe #2.
		Provjerite je li električni osigurač pumpe #2 aktiviran.
Backup pump is used or stop of all circuits in case of pump #1 failure. Niz u popisu alarma: EvapPump2Fault Niz u dnevniku alarma: ± EvapPump2Fault Niz u snimci alarma EvapPump2Fault		Ako se osigurači koriste za zaštitu pumpe, provjerite cjelovitost osigurača.
		Provjerite ima li problema u ožičenju između pokretača pumpe i kontrolera jedinice.
		Provjerite ima li začepljenja na filtru pumpe za vodu i krugu vode.

	Prekidač protoka ne radi ispravno	Provjerite priključak i kalibraciju prekidača protoka.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.9 External Event (Vanjski događaj)

Ovaj alarm pokazuje da uređaj, čiji je rad povezan s ovim strojem, prijavljuje problem na navedenom ulazu.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u radnom stanju. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitExternalEvent Niz u dnevniku alarma: ± UnitExternalEvent Niz u snimci alarma UnitExternalEvent	Postoji vanjski događaj koji je uzrokovao otvaranje digitalnog ulaza na ploči kontrolera u trajanju od najmanje 5 sekundi.	Provjerite ima li razloga za vanjski događaj i može li to biti potencijalni problem za ispravan rad rashladnog uređaja.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Alarm se automatski briše kada se problem riješi.
NAPOMENA: Gore navedeno vrijedi u slučaju konfiguracije digitalnog ulaza vanjske greške kao događaja		

5.1.10 Fan Alarm Module Communication Fail (Komunikacija modula alarma ventilatora nije uspjela)

Ovaj alarm se generira u slučaju problema u komunikaciji s FAC modulom.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: FanMd1CommFail Niz u dnevniku alarma: ± FanMd1CommFail Niz u snimci alarma FanMd1CommFail	Modul nema napajanje	Provjerite napajanje iz konektora na bočnoj strani modula.
		Provjerite svijetle li oba LED-a zeleno.
		Provjerite je li konektor sa strane čvrsto umetnut u modul
	Adresa modula nije ispravno postavljena	Provjerite je li adresa modula točna prema dijagramu ozičenja.
	Modul je prekinut	Provjerite jesu li LED uključeni i oba zelena. Ako BSP LED svijetli crveno, zamjenite modul
		Provjerite je li napajanje u redu, ali su oba LED-a isključena. U tom slučaju zamjenite modul
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.11 Heat Recovery Entering Water Temperature sensor fault (Povrat topline koji ulazi u kvar senzora temperature vode)

Ovaj se alarm generira svaki put kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se zaustavljaju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitAlHREwtSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitAlHREwtSen Niz u snimci alarma UnitAlHREwtSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm ($k\Omega$).
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite ispravan rad senzora
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
		Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ozičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene

Local HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Network	<input checked="" type="checkbox"/>	
Auto	<input type="checkbox"/>	

5.1.12 Heat Recovery Leaving Water Temperature sensor fault (Povrat topline Ostavljanje kvara senzora temperature vode)

Ovaj se alarm generira svaki put kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Povrat topline je isključen Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitA1HRLvgSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitA1HRLvgSen Niz u snimci alarma UnitA1HRLvgSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm (kΩ).
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.13 Heat Recovery Water Temperatures inverted (Temperature vode za povrat topline obrnute)

Ovaj alarm nastaje svaki put kada je povrat topline koji ulazi u temperaturu vode niži od lijevog za 1 °C i kada radi najmanje jedan kompresor.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Unit HRInvA1 Niz u dnevniku alarma: ± Unit HRInvA1 Niz u snimci alarma Unit HRInvA1	Ulaz i izlazak senzora temperature vode je obrnut.	Provjerite kabliranje senzora na kontroleru jedinice.
	Ulazak i izlazak vodovodnih cijevi su obrnuti.	Provjerite pomak dvaju senzora dok pumpa za vodu radi
	Pumpa za vodu radi obrnuto.	Provjerite teče li voda u protustrujnom protoku u odnosu na rashladno sredstvo.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.14 Rapid Recovery Module Communication Fail (Komunikacija modula za brzi oporavak nije uspjela)

Ovaj alarm se generira u slučaju komunikacijskih problema s RRC modulom.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: RpdRcvryCommFail Niz u dnevniku alarma: ± RpdRcvryCommFail Niz u snimci alarma RpdRcvryCommFail	Modul nema napajanje	Provjerite napajanje iz konektora na bočnoj strani modula.
		Provjerite svijetle li oba LED-a zeleno.
		Provjerite je li konektor sa strane čvrsto umetnut u modul
	Adresa modula nije ispravno postavljena	Provjerite je li adresa modula točna prema dijagramu ožičenja.
	Modul je prekinut	Provjerite jesu li LED uključeni i oba zelena. Ako BSP LED svijetli crveno, zamijenite modul
		Provjerite je li napajanje u redu, ali su oba LED-a isključena. U tom slučaju zamijenite modul
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.15 Switch Box Temperature sensor fault (Kvar senzora temperature razvodne kutije)

Ovaj se alarm generira svaki put kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Status jedinice je uključen Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: SwitchBoxTempSen Niz u dnevniku alarma: ± SwitchBoxTempSen Niz u snimci alarma SwitchBoxTempSen	Senzor je slomljen. Kratak spoj na senzoru. Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm ($k\Omega$). Provjerite ispravan rad senzora. Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.2 Alarmi za ispumpavanje jedinice

5.2.1 Condenser Entering Water Temperature (EWT) sensor fault (Kvar senzora ulazne temperature vode (EWT) kondenzatora)

Ovaj alarm se generira svaki put kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se zaustavljaju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffCndEntWTempSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffCndEntWTempSen Niz u snimci alarma UnitOffCndEntWTempSen	Senzor je slomljen. Kratak spoj na senzoru. Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm ($k\Omega$). Provjerite ispravan rad senzora. Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.2.2 Condenser Leaving Water Temperature (LWT) sensor fault

This alarm is generated any time the input resistance is out of an acceptable range.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se zaustavljaju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffCndLvgwTempSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffCndLvgwTempSen Niz u snimci alarma UnitOffCndLvgwTempSen	Senzor je slomljen. Kratak spoj na senzoru. Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm ($k\Omega$). Provjerite ispravan rad senzora. Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.2.3 Evaporator Entering Water Temperature (EWT) sensor fault (Kvar senzora ulazne temperature vode (EWT) isparivača)

Ovaj alarm se generira svaki put kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se zaustavljaju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffEvpEntWTempSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffEvpEntWTempSen Niz u snimci alarma UnitOffEvpEntWTempSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm (kΩ).
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite ispravan rad senzora
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.2.4 Evaporator Water Temperatures inverted (Invertirane temperature vode u isparivaču)

Ovaj alarm se generira svaki put kada je ulazna temperatura vode niža od izlazne za 1°C i najmanje jedan kompresor radi nakon 90 sekundi.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi su zaustavljeni normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffEvpWTempInvrt Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffEvpWTempInvrt Niz u snimci alarma UnitOffEvpWTempInvrt	Senzori temperature ulazne i izlazne vode su invertirani.	Provjerite kabele senzora na upravljaču jedinice.
		Provjerite pomak dva senzora dok pumpa za vodu radi
	Ulazne i izlazne cijevi za vodu su obrnute	Provjerite teče li voda u suprotnom smjeru u odnosu na rashladno sredstvo.
	Pumpa za vodu radi obrnuto.	Provjerite teče li voda u suprotnom smjeru u odnosu na rashladno sredstvo.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.2.5 Outside Air Temperature (OAT) Lockout (Zaključavanje vanjske temperature zraka (OAT))

Ovaj alarm sprječava pokretanje jedinice ako je vanjska temperatura zraka preniska. Svrha je sprječiti putovanja niskog tlaka pri pokretanju. Ograničenje ovisi o regulaciji ventilatora koja je instalirana na jedinici. Prema zadanim postavkama ta je vrijednost postavljena na 10 °C.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Status jedinice je OAT Lockout. Svi krugovi se zaustavljaju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: StartInhbAmbTempLo Niz u dnevniku alarma: ± StartInhbAmbTempLo Niz u snimci alarma StartInhbAmbTempLo	Vanjska temperatura okoline niža je od vrijednosti postavljene u kontroler jedinice.	Provjerite minimalnu vanjsku vrijednost temperature okoline postavljenu u kontroler jedinice.
	Nepravilan rad vanjskog senzora temperature okoline	Provjerite pravilan rad OAT senzora prema informacijama o kOhm (kΩ) rasponu koji se odnosi na temperaturne vrijednosti.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Automatski se čisti histerezom od 2,5 °C.

5.2.6 Outside Air Temperature sensor fault alarm (Alarm kvara senzora vanjske temperature zraka)

Ovaj se alarm generira svaki put kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi su zaustavljeni normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffAmbTempSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffAmbTempSen Niz u snimci alarma UnitOffAmbTempSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora.
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
Reset		Provjerite ispravnost ozičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3 Alarms za brzo zaustavljanje jedinice

5.3.1 Condenser Water Freeze alarm (Alarm za zamrzavanje vode u kondenzatoru)

Ovaj se alarm generira kako bi se pokazalo da je temperatura vode (pri ulasku ili izlasku) pala ispod sigurnosne granice. Kontrola pokušava zaštiti izmjenjivač topline koji pokreće pumpu i pušta vodu da cirkulira.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffCondwaterTmpLo Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffCondwaterTmpLo Niz u snimci alarma UnitOffCondwaterTmpLo	Prenizak protok vode.	Povećajte protok vode.
	Ulazna temperatura u isparivač je preniska.	Povećajte temperaturu ulazne vode.
	Prekidač protoka ne radi ili nema protoka vode.	Provjerite prekidač protoka i pumpu za vodu.
	Temperatura rashladnog sredstva postala je preniska (< -0,6 °C).	Provjerite protok vode i filter. Uvjeti za izmjenu topline u isparivaču nisu dobri.
	Očitanja senzora (ulaz ili izlaz) nisu pravilno kalibrirana	Provjerite temperaturu vode odgovarajućim instrumentom i podešite pomake
	Pogrešna zadana vrijednost granice zamrzavanja	Granica zamrzavanja nije promijenjena kao funkcija postotka glikola.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Potrebno je provjeriti je li kondenzator oštećen zbog ovog alarma.

5.3.2 Condenser Water Flow Loss alarm (Alarm gubitka protoka vode u kondenzatoru)

Ovaj alarm se generira u slučaju gubitka protoka u rashladnom uređaju kako bi se stroj zaštitio od mehaničke visokotlačne aktivacije.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffCondwaterFlow Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffCondwaterFlow Niz u snimci alarma UnitOffCondwaterFlow	Nema protoka vode 3 minute continuously or Prenizak protok vode.	Provjerite ima li začepljena u otvoru za punjenje vodene pumpe i krugu vode.
		Provjerite kalibraciju prekidača protoka i prilagodite ga minimalnom protoku vode.
		Provjerite može li se rotor pumpe slobodno okretati i nema li oštećenja.
		Provjerite zaštitne uređaje crpki (prekidače, osigurače, pretvarače itd.)
		Provjerite je li filter za vodu začepljen.
		Provjerite spojeve prekidača protoka.
Reset		Napomene
Local HMI Network	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Auto		
------	--	--

5.3.3 Emergency Stop (Zaustavljanje u nuždi)

Ovaj alarm se generira svaki put kada se aktivira tipka za hitno zaustavljanje.



Prije ponovnog postavljanja gumba za zaustavljanje u nuždi provjerite je li štetno stanje uklonjeno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffEmergencyStop Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffEmergencyStop Niz u snimci alarma UnitOffEmergencyStop	Gumb za hitno zaustavljanje je pritisnut.	Okretanjem gumba za hitno zaustavljanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, alarm bi se trebao poništiti.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pogledajte napomenu na vrhu.

5.3.4 Evaporator Flow Loss alarm (Alarm gubitka protoka isparivača)

Ovaj alarm se generira u slučaju gubitka protoka u hladnjaku kako bi se stroj zaštitio od smrzavanja.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffEvapWaterFlow Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffEvapWaterFlow Niz u snimci alarma UnitOffEvapWaterFlow	Nema protoka vode 3 minute continuously or Prenizak protok vode.	Provjerite ima li začepljenja u otvoru za punjenje vodene pumpe i krugu vode. Provjerite kalibraciju prekidača protoka i prilagodite ga minimalnom protoku vode.
		Provjerite može li se rotor pumpe slobodno okretati i nema li oštećenja.
		Provjerite zaštitne uređaje crpki (prekidače, osigurače, pretvarače itd.)
		Provjerite je li filter za vodu začepljen.
		Provjerite spojeve prekidača protoka.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.5 Evaporator Leaving Water Temperature (LWT) sensor fault (Kvar senzora izlazne temperature vode (LWT) isparivača)

Ovaj alarm se generira u bilo kojem trenutku kada je ulazni otpor izvan prihvatljivog raspona.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se zaustavljaju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffLvgEntWTempSen Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffLvgEntWTempSen Niz u snimci alarma UnitOffEvpLvgWTempSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora prema tablici i dopuštenom rasponu kOhm (kΩ). Provjerite ispravan rad senzora
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjeranjem otpora.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ozičenja senzora i u skladu s električnom shemom.

Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.6 Evaporator Water Freeze alarm (Alarm smrzavanja vode u isparivaču)

Ovaj alarm se generira kako bi pokazao da je temperatura vode (ulazne ili izlazne) pala ispod sigurnosne granice. Kontrola pokušava zaštiti izmjenjivač topline pokretanjem crpke i puštanjem vode da cirkulira.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffEvapWaterTmpLo Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffEvapWaterTmpLo Niz u snimci alarma UnitOffEvapWaterTmpLo	Prenizak protok vode. Ulazna temperatura u isparivač je preniska. Prekidač protoka ne radi ili nema protoka vode. Očitanja senzora (ulaz ili izlaz) nisu pravilno kalibrirana. Pogrešna zadana vrijednost granice zamrzavanja	Povećajte protok vode. Povećajte temperaturu ulazne vode. Provjerite prekidač protoka i pumpu za vodu. Provjerite temperaturu vode odgovarajućim instrumentom i podešite pomake Granica zamrzavanja nije promijenjena kao funkcija postotka glikola.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Potrebno je provjeriti je li isparivač oštećen zbog ovog alarma.

5.3.7 External alarm (Vanjski alarm)

Ovo se upozorenje generira kako bi se označio vanjski uređaj čiji je rad povezan s radom ove jedinice. Ovaj vanjski uređaj može biti pumpa ili pretvarač.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se isključuju normalnim postupkom isključivanja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffExternalAlarm Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffExternalAlarm Niz u snimci alarma UnitOffExternalAlarm	There is an external event that has Uzrokd the opening, for at least 5 seconds, of the port on the controller board.	Provjerite uzroke vanjskog događaja ili alarma. Provjerite ožičenje iz kontrolera jedinice do vanjske opreme u slučaju bilo kakvih vanjskih događaja ili alarma.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NAPOMENA: Gore navedeno vrijedi u slučaju konfiguracije digitalnog ulaza vanjske greške kao alarma.		

5.3.8 Gas Leakage Alarm (Alarm curenja plina)

Ovaj se alarm generira kada vanjski detektori curenja otkriju koncentraciju rashladnog sredstva višu od granične vrijednosti. Za brisanje ovog alarma potrebno je lokalno izbrisati alarm i, ako je to potrebno, na samom detektoru curenja.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffGasLeakage Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffGasLeakage Niz u snimci alarma UnitOffGasLeakage	Curenje rashladnog sredstva Detektor curenja ne napaja se pravilno Detektor curenja nije pravilno spojen na upravljač. Detektor curenja je u kvaru Detektor curenja nije potreban	Pronađite curenje pomoću uređaja za otkrivanje i popravite curenje Provjerite napajanje detektora curenja. Provjerite priključak detektora s obzirom na shemu ožičenja jedinice. Zamijenite detektor curenja. Provjerite konfiguraciju na upravljaču jedinice i onemogućite ovu opciju.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.9 Heat Recovery Water Freeze Protect alarm (Alarm za zamrzavanje vode za povrat topoline Zaštitite alarm)

Ovaj alarm generira se kako bi se naznačilo da je temperatura vode za povrat topoline (ulazak ili izlazak) pala ispod sigurnosne granice. Kontrola pokušava zaštiti izmjenjivač topoline pokrećući crpku i dopuštajući da voda cirkulira.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOff HRFreeze Niz u dnevniku alarma: ± UnitOff HRFreeze Niz u snimci alarma UnitOff HRFreeze	Prenizak protok vode. Ulazna temperatura za povrat topoline je preniska. Očitanja senzora (ulaz ili izlaz) nisu pravilno kalibrirana	Povećajte protok vode. Povećajte temperaturu ulazne vode. Provjerite temperaturu vode odgovarajućim instrumentom i podesite pomake
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.3.10 OptionCtrlCommFail

Ovaj alarm se generira u slučaju problema u komunikaciji s AC modulom.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: OptionCtrlCommFail Niz u dnevniku alarma: ± OptionCtrlCommFail Niz u snimci alarma OptionCtrlCommFail	Modul nema napajanje Adresa modula nije ispravno postavljena Modul je prekinut	Provjerite napajanje iz konektora na bočnoj strani modula. Provjerite svijetle li ova LED-a zeleno. Provjerite je li konektor sa strane čvrsto umetnut u modul Provjerite je li adresa modula točna prema dijagramu označenja. Provjerite jesu li LED uključeni i ova zelena. Ako BSP LED svijetli crveno, zamjenite modul Provjerite je li napajanje u redu, ali su ova LED-a isključena. U tom slučaju zamjenite modul
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.11 Power Fault (Kvar na napajanju)

Ovaj se alarm generira kada je glavno napajanje isključeno, a kontroler jedinice napaja UPS.



Rešenje ovog kvara zahtjeva izravnu intervenciju na napajanje ove jedinice. Izravna intervencija na napajanje može uzrokovati strujni udar, opekline ili čak smrt. Ovu radnju smiju izvoditi samo obučene osobe. U slučaju nedoumica obratite se svojoj tvrtki za održavanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Power Fault Niz u dnevniku alarma: ± Power Fault Niz u snimci alarma Power Fault	Gubitak jedne faze. Nije ispravan slijedni spoj L1, L2, L3.	Provjerite razinu napona u svakoj od faza. Provjerite slijed L1, L2, L3 spojeva prema indikaciji na električnoj shemi hladnjaka.
	Razina napona na ploči jedinice nije u dopuštenom rasponu ($\pm 10\%$).	Provjerite je li razina napona u svakoj fazi u dopuštenom rasponu koji je naznačen na naljepnici hladnjaka. Važno je provjeriti razinu napona u svakoj fazi ne samo s hladnjakom koji ne radi, već uglavnom s hladnjakom koji radi od minimalnog kapaciteta do punе nosivosti. To je beUzrok pada napona može nastati s određene razine kapaciteta hlađenja jedinice ili beUzrok određenog radnog stanja (tj. visoke vrijednosti OAT-a).

	Postoji kratki spoj na jedinici.	U tim slučajevima problem može biti povezan s dimenzioniranjem kabela za napajanje.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.3.12 PVM alarm

Ovaj alarm se generira u slučaju problema s napajanjem hladnjaka.



Rešenje ovog kvara zahtjeva izravnu intervenciju na napajanje ove jedinice.

Izravna intervencija na napajanje može uzrokovati strujni udar, opekline ili čak smrt. Ovu radnju smiju izvoditi samo obučene osobe. U slučaju nedoumica obratite se svojoj tvrtki za održavanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Jedinica je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: UnitOffPhaveVoltage Niz u dnevniku alarma: ± UnitOffPhaveVoltage Niz u snimci alarma UnitOffPhaveVoltage	Gubitak jedne faze. Nije ispravan slijedni spoj L1, L2, L3. Razina napona na ploči jedinice nije u dopuštenom rasponu ($\pm 10\%$).	Provjerite razinu napona u svakoj od faza. Provjerite slijed L1, L2, L3 spojeva prema indikaciji na električnoj shemi hladnjaka. Provjerite je li razina napona u svakoj fazi u dopuštenom rasponu koji je naznačen na naljepnici hladnjaka. Važno je provjeriti razinu napona u svakoj fazi ne samo s hladnjakom koji ne radi, već uglavnom s hladnjakom koji radi od minimalnog kapaciteta do punе nosivosti. To je uzrok pada napona može nastati s određene razine kapaciteta hlađenja jedinice ili uzrok određenog radnog stanja (tj. visoke vrijednosti OAT-a). U tim slučajevima problem može biti povezan s dimenzioniranjem kabela za napajanje.
	Postoji kratki spoj na jedinici.	Provjerite ispravno stanje električne izolacije kruga svake jedinice pomoću Megger testera.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.4 Circuit Alerts (Upozorenja o krugu)

5.4.1 Economizer Pressure Sensor fault (Kvar senzora tlaka ekonomizatora)

Ovaj se alarm generira kako bi se naznačilo da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Economizer je isključen. Ikona zvana se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx EcoPressSen Niz u dnevniku alarma: ± Cx EcoPressSen Niz u snimci alarma Cx EcoPressSen	Senzor je slomljen. Kratak spoj na senzoru. Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite integritet senzora. Provjerite ispravan rad senzora prema informacijama o rasponu mVolta (mV) koji se odnosi na vrijednosti tlaka u kPa. Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora. Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Pretvarač mora osjetiti pritisak kroz iglu ventila. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora.

		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.2 Economizer Temperature Sensor fault (Kvar senzora temperature ekonomizatora)

Ovaj se alarm generira kako bi se naznačilo da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Economizer je isključen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx EcoTempSen Niz u dnevniku alarma: ± Cx EcoTempSen Niz u snimci alarma Cx EcoTempSen	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite integritet senzora.
	Senzor je slomljen.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije dobro povezan (otvoren).	Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga.
		Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.3 Failed Pumpdown (Neuspjelo ispumpavanje)

Ovaj događaj generira se kako bi ukazao na to da krug nije uspio ukloniti sve rashladno sredstvo iz isparivača. Automatski se briše čim se kompresor zaustavi samo da bi bio prijavljen u povijest alarma. Možda se iz BMS-a neće prepoznati jer kašnjenje u komunikaciji može dati dovoljno vremena za ponovno postavljanje. Možda se neće vidjeti ni na lokalnom HMI-ju.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Nema indikacija na zaslonu Niz u popisu alarma: -- Niz u dnevniku alarma: ± Cx Failed Pumpdown Niz u snimci alarma Cx Failed Pumpdown	EEXV se ne zatvara u potpunosti, stoga postoji "kratki spoj" između strane visokog tlaka i strane niskog tlaka kruga.	Provjerite radi li EEXV pravilno i je li u položaju za potpuno zatvaranje. Kontrolno staklo ne smije pokazivati protok rashladnog sredstva nakon zatvaranja ventila.
	Senzor tlaka isparavanja ne radi ispravno.	Provjerite pravilan rad senzora tlaka isparavanja.
	Kompresor na krugu štetili su u unutrašnjosti mehanički problemi, na primjer na unutarnjem nepovratnom ventilu ili na unutarnjim spiralama ili lopaticama.	Provjerite kompresore na krugovima.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.4.4 Fan Fault (Kvar ventilatora)

Ovaj alarm pokazuje da bi barem jedan od navijača mogao imati nekih problema

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Kompresor radi normalno. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx FanAlm Niz u dnevniku alarma: ± Cx FanAlm Niz u snimci alarma Cx FanAlm	Barem jedan od ventilatora ima nekih problema	U slučaju uključivanja/isključivanja ventilatora provjerite toplinski magnetski prekidač svakog ventilatora. Ventilator može apsorbirati previše struje.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	U slučaju ventilatora s VFD-om, provjerite izlaz alarma pogreške i poruke koju pruža svaki ventilator VFD.

5.4.5 Gas Leakage Sensor fault (Kvar senzora za curenje plina)

Ovaj se alarm generira kako bi se naznačilo da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx GasLeakSen Niz u dnevniku alarma: ± Cx GasLeakSen Niz u snimci alarma Cx GasLeakSen	Senzor je slomljen. Kratak spoj na senzoru. Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite integritet senzora. Provjerite ispravan rad senzora prema informacijama o mVolt (mV) rasponu koji se odnosi na ppm vrijednosti. Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora. Provjerite ispravnu ugradnju senzora. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.6 CxCmp1 MaintCode01

Ovaj alarm pokazuje da komponenta u pretvaraču može zahtijevati provjeru ili čak zamjenu.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Kompresor radi normalno. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 MainCode01 Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 MainCode01 Niz u snimci alarma CxCmp1 MainCode01	Ventil za hlađenje pretvarača u pretvaraču može zahtijevati provjeru ili zamjenu.	Kontaktirajte svoju servisnu organizaciju kako biste riješili problem.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.7 CxCmp1 MaintCode02

Ovaj alarm pokazuje da komponenta u pretvaraču može zahtijevati provjeru ili čak zamjenu.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Kompresor radi normalno. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 MainCode02 Niz u dnevniku alarma:	Kondenzatori u pretvaraču mogu zahtijevati provjeru ili zamjenu.	Kontaktirajte svoju servisnu organizaciju kako biste riješili problem.

\pm CxCmp1 MainCode02 Niz u snimci alarma CxCmp1 MainCode02		
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.8 Power Loss (Gubitak snage)

Ovaj alarm pokazuje da je došlo do kratkog napona na glavnom napajanju, koji ne isključuje jedinicu.



Rešenje ovog kvara zahtijeva izravnu intervenciju na napajanje ove jedinice.
Izravna intervencija na napajanje može uzrokovati strujni udar, opekline ili čak smrt. Ovu radnju smiju izvoditi samo obučene osobe. U slučaju nedoumica обратите se svojoj tvrtki za održavanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Stanje kruga je uključeno. Kontroler dovodi kompresor na minimalnu brzinu, a zatim se oporavlja normalan rad (zadani 1200rmp). Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx FanAlm Niz u dnevniku alarma: \pm Cx FanAlm Niz u snimci alarma Cx FanAlm	Glavno napajanje hladnjaka imalo je donji vrh koji je uzrokovao putovanje.	Provjerite je li glavno napajanje unutar prihvatljive tolerancije za ovaj rashladnik.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5 Alarmi zaustavljanja kruga ispumpavanja

5.5.1 Discharge Temperature Sensor fault (Kvar senzora temperature pražnjenja)

Ovaj alarm se generira kako bi se pokazalo da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffDischTmpSen Niz u dnevniku alarma: \pm CxCmp1 OffDischTmpSen Niz u snimci alarma CxCmp1 OffDischTmpSen	Kratak spoj na senzoru. Senzor je slomljen. Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite integritet senzora. Provjerite ispravan rad senzora u skladu s informacijama o kOhm ($k\Omega$) rasponu koji se odnosi na vrijednosti temperature. Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora. Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost ozičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.2 Gas Leakage fault (Kvar na curenju plina)

Ovaj alarm ukazuje na curenje plina u kutiji kompresora

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju.	Curenje plina u kutiji kompresora.	Isključite jedinicu i provedite test curenja plina.

Krug se isključuje postupkom isključivanja izvodeći duboko ispumpavanje kruga. Ikona zvona se pomicne na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffGasLeakage Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffGasLeakage Niz u snimci alarma Cx OffGasLeakage	Istjecanje plina u sobi s postrojenjima.	Provjerite postoje li curenja na jedinici s detektorom koji na kraju pokreće usisne ventilatore kako bi promijenio zrak u prostoriji.
	Kvar senzora curenja plina.	Postavite senzor na otvoreno i provjerite može li se alarm očistiti. U slučaju da zamijenite senzor ili onemogućite opciju prije dobivanja novog dijela.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.3 High Compressor Vfd Temperature fault (Kvar Vfd temperature visokog kompresora)

Ovaj alarm se generira kako bi označio da je temperatura Vfd-a previsoka da bi kompresor mogao raditi.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja. Ikona zvona se pomicne na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 VfdOverTemp Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 VfdOverTemp Niz u snimci alarma CxCmp1 VfdOverTemp	Hlađenje solenoidnog ventila ne radi ispravno.	Provjerite električni priključak solenoidnog ventila. Provjerite punjenje rashladnog sredstva. Nizak naboј rashladnog sredstva može uzrokovati pregrijavanje Vfd elektronike. Provjerite ima li prepreka u cijevi.
	Vfd grijач nije ispravno spojen.	Provjerite je li Vfd grijач isključen kada se temperatura Vfd-a poveća. Provjerite može li se sklopnik koji naređuje Vfd grijач snažno prebaciti.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.4 Liquid Temperature Sensor fault (Kvar senzora tekuće temperature)

Ovaj se alarm generira kako bi se naznačilo da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja. Ikona zvona se pomicne na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffLiquidTempSen Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffLiquidTempSen Niz u snimci alarma CxCmp1 OffLiquidTempSen	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite integritet senzora.
	Senzor je slomljen.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.5 Low Compressor Vfd Temperature fault (Kvar na niskoj temperaturi kompresora Vfd)

Ovaj alarm se generira kako bi označio da je temperatura Vfd-a preniska da bi kompresor mogao sigurno raditi.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 VfdLowTemp Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 VfdLowTemp Niz u snimci alarma Cxcmp1 VfdLowTemp	Hlađenje solenoidnog ventila ne radi ispravno. Uvijek je otvoren kad kompresor radi.	Provjerite električni priključak solenoidnog ventila.
		Provjerite rad ventila kako biste vidjeli može li se pravilno zatvoriti.
	Vfd grijач ne radi.	Provjerite radne cikluse ventila. Ima ograničen broj ciklusa.
		Provjerite je li Vfd grijач napajan.
		Provjerite je li Vfd grijач uključen kada je Vfd temperatura niska.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.6 Kvar niske razine ulja

Ovaj alarm ukazuje na to da je razina ulja unutar separatora ulja postala preniska da bi se omogućio siguran rad kompresora.

Ovaj prekidač se ne može ugraditi na jedinicu beUzrok, a u redovnom radu je uvijek dopušteno odvajanje ulja.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffOilLevelLo Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffOilLevelLo Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffOilLevelLo	Prekidač za razinu ulja ne radi ispravno.	Provjerite kablove između prekidača i povratne sprege upravljača i napajanja. Provjerite radi li prekidač ispravno. Provjerite radi li digitalni ulaz upravljača ispravno.
	Provjerite napunjenošć ulja	Provjerite ima li dovoljno ulja unutar kruga.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.7 Low Discharge Superheat fault (Greška pregrijavanja niskog pražnjenja)

Ovaj alarm označava da je jedinica predugo radila s niskom super toplinom pražnjenja.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Strujni krug se isključuje postupkom isključivanja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffDiShSHLo Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffDiShSHLo Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffDiShSHLo	EEXV ne radi ispravno. Ne otvara se dovoljno ili se kreće u suprotnom smjeru.	Provjerite može li se ispumpavanje dovršiti za dosegnutu granicu tlaka; Provjerite kretanje ekspanzijskog ventila. Provjerite vezu s pokretačem ventila na dijagramu ožičenja. Izmjerite otpor svakog namota, mora se razlikovati od 0 Ohma.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> x 2 pokušaja (samo W/C)	

5.5.8 Oil Pressure Sensor fault (Greška senzora tlaka ulja)

Ovaj alarm se generira kako bi pokazao da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja.	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora. Provjerite ispravan rad senzora prema informacijama o rasponu

Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffOilFeedPSen Niz u dnevniku alarma: ± Cxcmp1 OffOilFeedPSen Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffOilFeedPSen	Kratak spoj na senzoru.	mVolta (mV) koji se odnosi na vrijednosti tlaka u kPa.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
		Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Pretvarač mora osjetiti pritisak kroz iglu ventila.
		Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
Reset		Provjerite ispravnost označenja senzora i u skladu s električnom shemom.
		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.9 Suction Temperature Sensor fault (Kvar senzora temperature usisa)

Ovaj alarm se generira kako bi se pokazalo da senzor ne očitava ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug se isključuje normalnim postupkom isključenja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffSuctTempSen Niz u dnevniku alarma: ± Cxcmp1 OffSuctTempSen Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffSuctTempSen	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite integritet senzora.
	Senzor je slomljen.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije dobro povezan (otvoren).	Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost označenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6 Alarms brzog zaustavljanja kruga

5.6.1 Compressor Extension Communication Error (Pogreška u komunikaciji proširenja kompresora)

Ovaj se alarm generira u slučaju problema s komunikacijom s modulom CCx.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffCmpCtr1rComFail Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffCmpCtr1rComFail Niz u snimci alarma Cx OffCmpCtr1rComFail	Modul nema napajanje	Provjerite napajanje iz konektora na bočnoj strani modula.
		Provjerite svjetle li oba LED-a zeleno.
	Adresa modula nije ispravno postavljena	Provjerite je li konektor sa strane čvrsto umetnut u modul
	Modul je prekinut	Provjerite je li adresa modula točna prema dijagramu označenja.
Reset		Provjerite jesu li LED uključeni i oba zeleni. Ako BSP LED svijetli crveno, zamijenite modul
		Provjerite je li napajanje u redu, ali su oba LED-a isključena. U tom slučaju zamijenite modul
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Napomene

5.6.2 EXV Driver Extension Communication Error (Pogreška komunikacije proširenja pogonskog sklopa EXV-a)

Ovaj alarm se generira u slučaju problema s komunikacijom s modulom EEXVx.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Svi krugovi se odmah zaustavljaju. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffEXVCtrlrComFail Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffEXVCtrlrComFail Niz u snimci alarma Cx OffEXVCtrlrComFail	Modul nema napajanje	Provjerite napajanje iz konektora na bočnoj strani modula. Provjerite svjetle li ova LED-a zeleno. Provjerite je li konektor sa strane čvrsto umetnut u modul
	Adresa modula nije ispravno postavljena	Provjerite je li adresa modula točna prema dijagramu ožičenja.
	Modul je prekinut	Provjerite jesu li LED uključeni i ova zelena. Ako BSP LED svijetli crveno, zamjenite modul Provjerite je li napajanje u redu, ali su ova LED-a isključena. U tom slučaju zamjenite modul
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.3 Compressor VFD Fault (Greška VFD kompresora)

Ovaj alarm ukazuje na nenormalno stanje koje je prisililo pretvarač da se zaustavi.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompresor se više ne opterećuje, krug se odmah zaustavlja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffVfdFault Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffVfdFault Niz u snimci alarma CxCmp1 OffVfdFault	Inverter radi u nesigurnim uvjetima i zbog toga se pretvarač mora zaustaviti.	Provjerite snimku alarma kako biste identificirali kod alarma iz pretvarača. Kontaktirajte svoju servisnu organizaciju kako biste riješili problem.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.4 Compressor VFD OverTemp (Kompresor VFD OverTemp)

Ovaj alarm pokazuje da je temperatura pretvarača premašila sigurnosne granice i da se pretvarač mora zaustaviti kako bi se izbjegla oštećenja komponenata.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffVfdOverTemp Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffVfdOverTemp Niz u snimci alarma CxCmp1 OffVfdOverTemp	Nedovoljno hlađenje motora.	Provjerite punjenje rashladnog sredstva. Provjerite poštuje li se radna omotnica jedinice. Provjerite rad rashladnog solenoidnog ventila
	Senzor temperature motora nije mogao ispravno raditi.	Provjerite očitanja senzora temperature motora i provjerite ohmičku vrijednost. Točno očitanje trebalo bi biti oko stotina Ohma na temperaturi okoline. Provjerite električni spoj senzora s električnom pločom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.5 Condensing Pressure sensor fault (Kvar senzora kondenzacijskog tlaka)

Ovaj alarm pokazuje da pretvarač kondenzacijskog tlaka ne radi ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1_CondPressSen Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1_CondPressSen Niz u snimci alarma CxCmp1_CondPressSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora. Provjerite ispravan rad senzora prema informacijama o rasponu mVolta (mV) koji se odnosi na vrijednost tlaka u kPa.
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Pretvarač mora osjetiti pritisak kroz iglu ventila. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora. Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni.
		Provjerite ispravnost ožičenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.6 Economizer EXV Driver Error (Pogreška upravljačkog programa Economizer EXV)

Ovaj alarm ukazuje na abnormalno stanje Economizer EXV upravljačkog programa.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug se zaustavlja ako temperatura pražnjenja dosegne visoku graničnu vrijednost. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx_EcoEXVDrvError Niz u dnevniku alarma: ± Cx_OffEcoEXVDrvError Niz u snimci alarma Cx_OffEcoEXVDrvError	Hardverska greška	Kontaktirajte svoju servisnu organizaciju kako biste riješili problem.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.7 Economizer EXV Motor Not Connected (Economizer EXV motor nije spojen)

Ovaj alarm ukazuje na abnormalno stanje Economizer EXV upravljačkog programa.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug se zaustavlja ako temperatura pražnjenja dosegne visoku graničnu vrijednost. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx_EcoEXVMotor Niz u dnevniku alarma: ± Cx_EcoEXVMotor Niz u snimci alarma Cx_EcoEXVMotor	Ventil nije spojen.	Pozivajući se na dijagram ožičenja provjerite je li ventil ispravno spojen na modul.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.8 Evaporating Pressure sensor fault (Kvar senzora tlaka isparavanja)

Ovaj alarm pokazuje da pretvarač tlaka isparavanja ne radi ispravno.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1_EvapPressSen Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1_EvapPressSen Niz u snimci alarma CxCmp1_EvapPressSen	Senzor je slomljen.	Provjerite integritet senzora. Provjerite ispravan rad senzora prema informacijama o rasponu mVolta (mV) koji se odnosi na vrijednosti tlaka u kPa.
	Kratak spoj na senzoru.	Provjerite je li senzor oštećen kratkim spojem mjerjenjem otpora.
	Senzor nije pravilno spojen (otvoren).	Provjerite je li senzor pravilno postavljen na cijev rashladnog kruga. Pretvarač mora osjetiti pritisak kroz iglu ventila. Provjerite da nema vode ili vlage na električnim kontaktima senzora.
		Provjerite jesu li priključci električnih konektora ispravni. Provjerite ispravnost označenja senzora i u skladu s električnom shemom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.9 EXV Driver Error

Ovaj alarm ukazuje na nenormalno stanje EXV drijvera.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Strujni krug se odmah zaustavlja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx_OffEXVDrvError Niz u dnevniku alarma: ± Cx_OffEXVDrvError Niz u snimci alarma Cx_OffEXVDrvError	Hardverska greška	Kontaktirajte svoju servisnu organizaciju kako biste riješili problem.
Reset	Napomene	
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.10 EXV Motor Not Connected (TZ B, MP) (EXV motor nije spojen)

Ovaj alarm ukazuje na abnormalno stanje EXV upravljačkog programa.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Strujni krug se odmah zaustavlja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx_OffEXVMotor Niz u dnevniku alarma: ± Cx_OffEXVMotor Niz u snimci alarma Cx_OffEXVMotor	Ventil nije spojen.	Pozivajući se na dijagram ožičenja provjerite je li ventil ispravno spojen na modul.
Reset	Napomene	
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.11 Fail Start Low Pressure (Neuspjeli početak niskog tlaka)

Ovaj alarm pokazuje da je pri pokretanju kompresora tlak isparavanja ili kondenzacijski tlak ispod minimalne fiksne granice pri pokretanju kompresora.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffStartFailEvpPrLo Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffStartFailEvpPrLo Niz u snimci alarma Cx OffStartFailEvpPrLo	Temperatura okoline je preniska ili je temperatura vode preniska	Provjerite radnu omotnicu za ovu jedinicu.
Reset	Punjene rashladnog sredstva u krugu je prenisko	Provjerite punjenje rashladnog sredstva.
		Provjerite curenje plina njuškalicom.
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Napomene

5.6.12 Fan VFD Over Current (Ventilator VFD iznad struje)

Ovaj alarm pokazuje da je inverterska struja prekoračila sigurnosne granice i da se pretvarač mora zaustaviti kako bi se izbjegla oštećenja komponenata.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffVfdOverCurr Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffVfdOverCurr Niz u snimci alarma CxCmp1 OffVfdOverCurr	Temperatura okoline je previšoka.	Provjerite odabir jedinice kako biste vidjeli može li jedinica raditi pri punom opterećenju.
Reset		Provjerite rade li svi ventilatori ispravno i mogu li zadržati kondenzacijski tlak na odgovarajućoj razini.
		Očistite zavojnice kondenzatora kako biste omogućili niži kondenzacijski tlak.
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Napomene

5.6.13 High Discharge Temperature Alarm (Alarm visoke temperature pražnjenja)

Ovaj alarm pokazuje da je temperatura na ispusnom otvoru kompresora premašila maksimalnu granicu koja može uzrokovati oštećenje mehaničkih dijelova kompresora.



Kada se pojavi ovaj alarm, kućište kompresora i ispusne cijevi mogu postati vrlo vrući. Budite oprezni kada dođete u kontakt s kompresorom i ispusnim cijevima u tom stanju.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompresor se više ne puni ili čak ne istovara, krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffDischTmpHi Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffDischTmpHi Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffDischTmpHi	Solenoidni ventil za ubrizgavanje tekućine ne radi ispravno.	Provjerite električnu vezu između regulatora i solenoidnog ventila za ubrizgavanje tekućine.
Reset		Provjerite radi li svitak solenoida ispravno
		Provjerite radi li digitalni izlaz ispravno.
Reset	Otvor za ubrizgavanje tekućine je malen.	Provjerite može li se temperatura kontrolirati između granica kada je solenoid za ubrizgavanje tekućine aktiviran.
		Provjerite nije li cijev za ubrizgavanje tekućine začepljena promatranjem temperature pražnjenja kada je aktivirana.
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Napomene

5.6.14 High Motor Current Alarm (Alarm visoke struje motora)

Ovaj alarm označava da apsorbirana struja kompresora prelazi unaprijed definiranu granicu.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompresor se više ne puni ili čak ne istovara, krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffMtrAmpShi Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffMtrAmpShi Niz u snimci alarma CxCmp1 OffMtrAmpShi	Temperatura okoline je previška ili je temperatura kondenzatorske vode viša od granice postavljene na jedinici.	Provjerite odabir jedinice da vidite može li jedinica raditi pod punim opterećenjem. Provjerite rade li svi ventilatori ispravno i mogu li задржати kondenzacijski tlak na odgovarajućoj razini. Očistite zavojnice kondenzatora kako biste omogućili niži kondenzacijski tlak Provjerite radi li pumpa kondenzatora ispravno te osigurava li dostatan protok vode. Očistite izmjenjivač topline za vodu u kondenzatoru. Odabran je pogrešan model kompresora.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.15 High Motor Temperature Alarm (Alarm visoke temperature motora)

Ovaj alarm označava da je temperatura motora premašila maksimalno ograničenje temperature za siguran rad.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompresor se više ne puni ili čak ne istovara, krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffMotorTempHi Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffMotorTempHi Niz u snimci alarma CxCmp1 OffMotorTempHi	Nedovoljno hlađenje motora. Senzor temperature motora nije mogao ispravno raditi.	Provjerite punjenje rashladnog sredstva. Provjerite poštije li se radna omotnica jedinice. Provjerite očitanja senzora temperature motora i provjerite ohmičku vrijednost. Točno očitanje trebalo bi biti oko stotina Ohma na temperaturi okoline. Provjerite električni spoj senzora s elektroničkom pločom.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.16 High Oil Pressure Differential Alarm (Alarm visokog tlaka ulja)

Ovaj alarm označava da je filter ulja začepljen i da ga je potrebno zamijeniti.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffOilPrDiffHi Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffOilPrDiffHi Niz u snimci alarma CxCmp1 OffOilPrDiffHi	Filter ulja je začepljen. Pretvornik tlaka ulja neispravno očitava. Pretvornik tlaka kondenzacije ne očitava ispravno.	Zamijenite filter ulja. Provjerite očitanja pretvarača tlaka ulja pomoću mjerača. Provjerite očitanja pretvarača tlaka kondenzacije pomoću mjerača.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.17 High Pressure alarm (Alarm visokog tlaka)

Ovaj alarm se generira u slučaju da zasićena temperatura kondenzacije poraste iznad maksimalne zasićene temperature kondenzacije, a kontrola ne može kompenzirati to stanje. Maksimalna zasićena temperatura kondenzatora je 68,5°C, ali se može smanjiti kada temperatura zasićenja isparivača postane negativna. U slučaju vodeno hlađenih rashladnih uređaja koji rade na visokoj temperaturi vode u kondenzatoru, ako zasićena temperatura kondenzacije premašuje maksimalnu zasićenu temperaturu kondenzatora, krug se samo isključuje bez ikakve obavijesti na zaslonu jer se ovo stanje smatra prihvatljivim u ovom rasponu rada.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompressor se više ne puni ili čak ne istovara, krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffCndPressHi Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffCndPressHi Niz u snimci alarma CxCmp1 OffCndPressHi	Pumpa kondenzatora možda ne radi ispravno. Pumpa kondenzatora možda ne radi ispravno.. Prljava ili djelomično blokirana zavojnica kondenzatora. Izmjenjivač topline kondenzatora je prljav. Ulazna temperatura zraka kondenzatora je previšoka.	Check if fans protections have been activated. Check that the fans can turn freely. Check that there is not any obstacle to the free ejection of the air blown. Provjerite može li pumpa raditi i osigurati potreban protok vode. Uklonite sve prepreke. Očistite zavojnicu kondenzatora mokrom četkom i puhalom. Očistite izmjenjivač topline kondenzatora. Temperatura zraka izmjerena na ulazu kondenzatora ne smije prelaziti granicu navedenu u radnom rasponu (radna ovojnica) rashladnika. Provjerite mjesto na kojem je jedinica instalirana i provjerite da nema kratkog spoja vrućeg zraka koji puše od ventilatora iste jedinice, pa čak ni od ventilatora sljedećih hladnjaka (provjerite IOM za pravilnu ugradnju).
	Ulazna temperatura vode na kondenzatoru je previšoka.	Provjerite rad i postavke rashladnog tornja. Provjerite rad i postavke trosmjernog ventila.
	Jedan ili više ventilatora kondenzatora ne rade pravilno.	Provjerite ispravnu faznu sekvensu (L1, L2, L3) u električnom priključku ventilatora.
	Prekomjerno punjenje jedinice rashladnim sredstvom.	Provjerite podhlađenje tekućine i usisno pregrijavanje kako biste neizravno kontrolirali ispravno punjenje rashladnog sredstva. Ako je potrebno, obnovite svoj rashladni sistem kako biste izvrgli cijelo punjenje i provjerili je li vrijednost u skladu s označom kg na naljepnici jedinice.
	Kondenzacijski pretvarač tlaka nije mogao ispravno raditi.	Provjerite radi li prekidač za visoki tlak pravilno.
	Pogrešna konfiguracija jedinice	Provjerite je li jedinica konfiguirana za primjenu pri visokim temperaturama kondenzatora.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.18 Low Pressure alarm (Alarm niskog tlaka)

Ovaj alarm se generira u slučaju da tlak isparavanja padne ispod niskog tlaka rasterećenja, a kontrola ne može kompenzirati to stanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompressor se više ne puni ili čak ne istovara, krug se odmah zaustavlja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera.	Prolazno stanje poput uprizorenja ventilatora. Punjene rashladnog sredstva je nisko.	Pričekajte dok se stanje ne oporavi EXV kontrolom. Provjerite kontrolno staklo na liniji tekućine kako biste vidjeli ima li rashladnog sredstva u obliku plina.

Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffEvpPressLo Niz u dnevniku alarma: ± Cxcmp1 OffEvpPressLo Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffEvpPressLo	Punjene rashladnog sredstva je nisko.	Izmjerite podhlađivanje kako biste vidjeli je li punjenje ispravno. Provjerite prilaz isparivača i pripadajuću temperaturu vode kako biste procijenili ograničenje zadržavanja niskog tlaka.
	Ograničenje zaštite nije postavljeno kako se prilagodilo aplikaciji kupca.	Očistite isparivač Provjerite kvalitetu tekućine koja teče u izmjenjivač topline. Provjerite postotak i vrstu glikola (etilenски или propilenски)
	Približavanje visokoj temperaturi isparivača.	Povećajte protok vode. Provjerite radi li pumpa za vodu isparivača ispravno osiguravajući potreban protok vode.
	Protok vode u izmjenjivač topline vode je prenizak.	Provjerite radi li senzor pravilno i kalibrirajte očitanja mjeračem.
	EEXV ne radi ispravno. Ne otvara se dovoljno ili se kreće u suprotnom smjeru.	Provjerite može li se ispumpavanje dovršiti kako bi se postiglo ograničenje tlaka. Provjerite pokrete ekspanzijskog ventila. Provjerite priključak na upravljački program ventila na dijagramu ožičenja.
	Izmjerite otpor svakog namotaja, mora biti različit od 0 Ohm.	
	Temperatura vode je niska	Povećajte temperaturu ulazne vode. Provjerite postavke sigurnosnih mjera za niski tlak.
Reset		Reset
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

5.6.19 Low Pressure Ratio Alarm (Alarm niskog omjera tlaka)

Ovaj alarm pokazuje da je omjer između tlaka isparavanja i kondenzacije ispod granice koja ovisi o brzini kompresora i jamči odgovarajuće podmazivanje kompresora.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cxcmp1 OffPrRatioLo Niz u dnevniku alarma: ± Cxcmp1 OffPrRatioLo Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffPrRatioLo	Kompresor ne može razviti minimalnu kompresiju.	Provjerite zadanu točku i postavke ventilatora, može biti prenisko. Provjerite ispravan rad senzora tlaka usisavanja / dovoda.
		Provjerite unutarnji rasteretrići ventil koji se nije otvorio tijekom prethodnog rada (provjerite povijest uređaja). Napomena: Ako razlika između dovodnog i usisnog tlaka prelazi 22 bara, unutarnji rasteretrići ventil je otvoren i potrebno ga je zamijeniti.
		Provjerite jesu li rotori / vijčan rotor vrata oštećeni.
		Provjerite rade li rashladni toranj ili trosmjerni ventili ispravno i jesu li pravilno postavljeni.
		Provjerite ispravan rad senzora tlaka usisavanja / dovoda.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.20 Maximum Number of Restart Alarm (Maksimalan broj alarma za ponovno pokretanje)

Ovaj alarm pokazuje da je tri puta zaredom nakon pokretanja kompresora tlak isparavanja pod minimalnim ograničenjem previše vremena

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffNbrRestarts Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffNbrRestarts Niz u snimci alarma Cx OffNbrRestarts	Temperatura okoline je preniska	Provjerite radnu omotnicu za ovu jedinicu.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.21 Mechanical High Pressure Alarm (Alarm mehanički visokog tlaka)

Ovaj alarm se generira kada se tlak kondenzatora podigne iznad mehaničke granice visokog tlaka, što uzrokuje da ovaj uređaj otvari napajanje svih pomoćnih releja. To uzrokuje trenutačno isključivanje kompresora i svih drugih aktuatora u ovom krugu.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompresor se više ne puni ili čak ne istovara, krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffMechPressHi Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffMechPressHi Niz u snimci alarma CxCmp1 OffMechPressHi	Pumpa kondenzatora možda ne radi ispravno.	Provjerite jesu li aktivirane zaštite ventilatora. Provjerite mogu li se ventilatori slobodno okretati. Provjerite da nema prepreka za slobodno izbacivanje puhanog zraka.
	Pumpa kondenzatora možda ne radi ispravno..	Provjerite može li pumpa raditi i osigurati potreban protok vode.
	Priljava ili djelomično blokirana zavojnica kondenzatora.	Uklonite sve prepreke. Očistite zavojnici kondenzatora mekom četkom i puhalom.
	Izmjenjivač topline kondenzatora je prljav.	Očistite izmenjivač topline kondenzatora.
	Ulagana temperatura zraka kondenzatora je previsoka.	Temperatura zraka izmjerena na ulazu kondenzatora ne smije prelaziti granicu navedenu u radnom rasponu (radna ovojnica) rashladnika.
	Jedan ili više ventilatora kondenzatora ne rade pravilno.	Provjerite mjesto na kojem je jedinica instalirana i provjerite da nema kratkog spoja vrućeg zraka koji puše od ventilatora iste jedinice, pa čak ni od ventilatora sljedećih hladnjaka (provjerite IOM za pravilnu ugradnju).
	Ulagana temperatura vode na kondenzatoru je previsoka.	Provjerite rad i postavke rashladnog tornja. Provjerite rad i postavke trosmjernog ventila.
	Mehanički prekidač za visoki tlak oštećen je ili nije kalibriran.	Provjerite radi li prekidač za visoki tlak pravilno.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Resetiranje ovog alarma zahtijeva ručnu radnju na visokotlačnoj sklopki.

5.6.22 Mechanical Low Pressure Alarm (Mehanički alarm niskog tlaka)

Ovaj alarm nastaje kada tlak isparavanja padne ispod mehaničke granice niskog tlaka zbog čega se ovaj uređaj otvara. To uzrokuje trenutno isključivanje kompresora kako bi se spriječilo smrzavanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompressor se više ne puni ili čak ne istovara, krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: CxCmp1 OffMechPressLo Niz u dnevniku alarma: ± CxCmp1 OffMechPressLo Niz u snimci alarma CxCmp1 OffMechPressLo	Punjene rashladnog sredstva je nisko.	Provjerite kontrolno staklo na liniji tekućine kako biste vidjeli ima li rashladnog sredstva u obliku plina.
	Ograničenje zaštite nije postavljeno kako se prilagodilo aplikaciji kupca.	Izmjerite podhlađivanje kako biste vidjeli je li punjenje ispravno.
	Približavanje visokoj temperaturi isparivača.	Očistite isparivač
	Protok vode u izmjenjivač topline vode je prenizak.	Provjerite kvalitetu tekućine koja teče u izmjenjivač topline.
	EEXV ne radi ispravno. Ne otvara se dovoljno ili se kreće u suprotnom smjeru.	Provjerite postotak i vrstu glikola (etilenски или пропиленски)
		Povećajte protok vode.
		Provjerite radi li pumpa za vodu isparivača ispravno osiguravajući potreban protok vode.
Reset		Provjerite radi li senzor pravilno i kalibrirajte očitanja mjeračem.
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Provjerite može li se ispumpavanje dovršiti kako bi se postiglo ograničenje tlaka.
		Provjerite pokrete ekspanzijskog ventila.
		Provjerite priključak na upravljački program ventila na dijagramu ožičenja.
		Izmjerite otpor svakog namotaja, mora biti različit od 0 Ohm.
		Napomene

5.6.23 No Pressure At Start Alarm (Nema pritiska pri pokretanju alarma)

Ovaj se alarm koristi za označavanje stanja u kojem je tlak u isparivaču ili kondenzatoru niži od 35 kPa, tako da je krug potencijalno prazan od rashladnog sredstva.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompressor se ne pokreće. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffNoPressAtStart Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffNoPressAtStart Niz u snimci alarma Cx OffNoPressAtStart	Tlak u isparivaču ili kondenzatoru ispod je 35 kPa	Provjerite kalibraciju sondi odgovarajućim mjeračem.
		Provjerite kabele sondi i očitavanje.
		Provjerite punjenje rashladnog sredstva i postavite ga na odgovarajuću vrijednost.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.24 No Pressure Change At Start Alarm (Alarm za nepostojanje promjene tlaka pri pokretanju)

Ovaj alarm pokazuje da kompresor nije u mogućnosti pokrenuti ili stvoriti određenu minimalnu varijaciju tlaka isparavanja ili kondenzacije nakon pokretanja.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffNoPressChgStart Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffNoPressChgStart Niz u snimci alarma Cx OffNoPressChgStart	Kompresor se ne može pokrenuti	Provjerite je li signal za pokretanje pravilno spojen na inverter.
	Kompresor se okreće u pogrešnom smjeru.	Provjerite ispravan slijed faza do kompresora (L1, L2, L3) u skladu s električnom shemom.
		Inverter nije pravilno programiran s pravim smjerom rotacije
	U rashladnom krugu nema rashladnog sredstva.	Provjerite tlak kruga i prisutnost rashladnog sredstva.
Neispravan rad pretvarača tlaka isparavanja ili kondenzacije.		Provjerite ispravan rad pretvarača tlaka isparavanja ili kondenzacije.

Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.25 Overvoltage Alarm (Alarm prenapona)

Ovaj alarm označava da je napon napajanja hladnjaka premašio maksimalnu granicu koja omogućuje pravilan rad komponenti. To se procjenjuje gledajući istosmjerni napon na pretvaraču koji naravno ovisi o glavnoj snazi.



Rješavanje ovog kvara zahtjeva izravnu intervenciju na napajanju ove jedinice.

Izravna intervencija na napajanju može uzrokovati strujni udar, opekline ili čak smrt. Ovu radnju smiju izvoditi samo obučene osobe. U slučaju nedoumica обратите se svojoj tvrtki za održavanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffOverVoltage Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffOverVoltage Niz u snimci alarma Cx offOverVoltage	Glavno napajanje rashladnog uređaja imalo je vršno napajanje što je uzrokovalo kvar.	Provjerite je li glavno napajanje unutar prihvatljive tolerancije za ovaj hladnjak
	Glavna postavka napajanja na Microtech III-IV nije prikladna za napajanje koje se koristi.	Izmjerite napajanje hladnjaka i odaberite odgovarajuću vrijednost na Microtech III-IV HMI.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Alarm se automatski poništava kada se napon smanji na prihvatljivu granicu.

5.6.26 Undervoltage Alarm (Alarm podnapona)

Ovaj alarm označava da je napon napajanja hladnjaka premašio minimalnu granicu koja omogućuje pravilan rad komponenti.



Rješavanje ovog kvara zahtjeva izravnu intervenciju na napajanju ove jedinice.

Izravna intervencija na napajanju može uzrokovati strujni udar, opekline ili čak smrt. Ovu radnju smiju izvoditi samo obučene osobe. U slučaju nedoumica обратите se svojoj tvrtki za održavanje.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Krug je zaustavljen. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma: Cx OffUnderVoltage Niz u dnevniku alarma: ± Cx OffUnderVoltage Niz u snimci alarma Cx offUnderVoltage	Glavno napajanje rashlađivača imalo je vršni pad koji je uzrokod putovanja.	Provjerite je li glavno napajanje unutar prihvatljive tolerancije za ovaj hladnjak
	Glavna postavka napajanja na Microtech III-IV nije prikladna za napajanje koje se koristi.	Izmjerite napajanje hladnjaka i odaberite odgovarajuću vrijednost na Microtech III-IV HMI.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Alarm se automatski poništava kada se napon smanji na prihvatljivu granicu.

5.6.27 VFD Communication Failure (Kvar komunikacije VFD-a)

Ovaj alarm ukazuje na problem komunikacije s pretvaračem.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Krug je u isključenom stanju. Kompressor se više ne opterećuje, Strujni krug se odmah zaustavlja. Ikona zvona se pomiče na zaslonu kontrolera. Niz u popisu alarma:	RS485 mreža nije pravilno kablirana.	Provjerite kontinuitet RS485 mreže s isključenom jedinicom. Trebao bi postojati kontinuitet od glavnog regulatora do posljednjeg pretvarača kao što je naznačeno na dijagramu ožičenja.

Cxcmp1 OffVfdCommFail Niz u dnevniku alarma: ± Cxcmp1 OffvfdCommFail Niz u snimci alarma Cxcmp1 OffvfdCommFail	Modbus komunikacija ne radi ispravno.	Provjerite adrese pretvarača i adrese svih dodatnih uređaja u RS485 mreži (primjerice mjerača energije). Sve adrese moraju biti različite.
	Modbus kartica sučelja može biti neispravna	Provjerite sa svojom servisnom organizacijom kako biste procijenili ovu mogućnost i eventualno zamijenili ploču.
Reset		Napomene
Local HMI Network Auto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Alarm se automatski briše kada se komunikacija ponovno uspostavi.

6 OPCIJE

6.1 Brojilo električne energije, uključujući ograničenje struje (izborno) (energy Meter including Current Limit)

Na jedinicu se može izborno ugraditi brojilo električne energije. Brojilo električne energije priključeno je putem Modbusa na upravljač jedinice koji može prikazati sve relevantne električne podatke, kao što su:

- Line to Line (po fazi i prosjeku)
- Line Current (po fazi i prosjeku)
- Active Power
- Cos Phi
- Active Energy

Svim tim podacima može se pristupiti i iz BMS-a tako što ćete ga povezati s komunikacijskim modulom. Pojedinosti o postavkama uređaja i parametara potražite u priručniku komunikacijskog modula.

I brojilo električne energije i upravljač jedinice moraju biti pravilno postavljeni. Upute u nastavku detaljno opisuju kako postaviti brojilo električne energije. Za više pojedinosti o radu uređaja pogledajte posebne upute brojila električne energije.

Postavke brojila električne energije (Nemo D4-L / Nemo D4-Le)		
Password (Down+Enter)	1000	
Connection	3-2E	Trofazni sustav Aron
Address	020	
Baud	19.2	kbps
Par	None	Bit parnosti
Time Out	3	sec
Password 2	2001	
CT ratio	see CT label	Omjer strujnog transformatora (tj. ako je CT 600:5, postavite na 120)
VT ratio	1	Nema naponskih transformatora (osim rashladnog uređaja od 690 V)

Nakon što je brojilo električne energije konfiguirano, poduzmite sljedeće korake na upravljaču jedinice:

- Iz glavnog izbornika otidite na View/Set Unit → Commission Unit → Configuration → Unit
- Set Energy Mtr = Nemo D4-L o Nemo D4-Le

Opcija brojila električne energije integrira funkciju ograničenja struje, koja omogućuje jedinici da ograniči svoj kapacitet kako ne bi prešla unaprijed određenu zadalu vrijednost struje. Ova zadana vrijednost može se postaviti na zaslonu jedinice ili se može promijeniti pomoću vanjskog signala od 4-20 mA.

Ograničenje struje mora se postaviti prema sljedećim uputama:

- Main Menu→View/Set Unit → Power Conservation

Sljedeće postavke povezane s opcijom ograničenja struje dostupne su u izborniku:

Unit Current	Prikazuje struju jedinice
Current Limit	Prikazuje aktivno ograničenje struje (koje može pružiti vanjski signal ako je jedinica u mrežnom načinu rada)
Current Lim Sp	Postavite trenutačnu zadalu vrijednost ograničenja (ako je jedinica u lokalnom načinu rada)

Ova publikacija sastavljena je isključivo od informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Applied Europe S.p.A. Daikin Applied Europe S.p.A. sastavio je sadržaj ove publikacije prema svojim najboljim saznanjima. Nije dano izričito ili podrazumijevano jamstvo za cjevitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost za određenu svrhu njegova sadržaja te proizvoda i usluga koji su u njemu navedeni. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Pogledajte podatke priopćene u trenutku narudžbe. Daikin Applied Europe S.p.A. izričito odbacuje bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, u najširem smislu, koja proizlazi iz ili je povezana s korištenjem i/ili tumačenjem ove publikacije. Sav sadržaj zaštićen je autorskim pravima tvrtke Daikin Applied Europe S.p.A.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
<http://www.daikinapplied.eu>